

## PE. Nº 017/2023 - PRODEB - PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

GLS Engenharia <glsproducao@glsengenharia.com.br>

Seg, 25/09/2023 16:23

Para:Prodeb COCOP CL <prodeb.cl@prodeb.ba.gov.br>

Cc:solangesusini@gmail.com <solangesusini@gmail.com>

Prezado Pregoeiro,

Vimos pela presente solicitar pedido de esclarecimento referente ao pregão acima citado.

### PERGUNTAS:

Relativamente ao subitem – 4.1.11.

1. Por qual período a contratada deverá disponibilizar os 2 (dois) nobreaks de 120KVA?
2. Existe local disponível na mesma sala? Se não, qual a distância para o local disponível?
3. Quem fornece o óleo diesel?
4. Qual a quantidade de FM200 e quantos cilindros?

Atenciosamente,



**Alexandre Almeida**

**Departamento Comercial**

Tel.: (21) 2569-2511

Cel.: (21) 96408-8422

GLS ENGENHARIA E CONSULTORIA



**GOVERNO DO  
ESTADO DA BAHIA**  
Companhia de  
Processamento de  
Dados do Estado da  
Bahia  
Gerencia de  
planejamento de  
capacidade e de  
infraestrutura -  
PRODEB/DTC/GPI

## INFORMAÇÕES PARA PROCESSO

PROCESSO Nº 065.10933.2023.0008043-61

**Interessado:** Comissão de Licitação

**Assunto:** Manutenção do DATACENTER

**Questionamentos ao processo - Licitação [nº 1020015]:**

### 1. Por qual período a contratada deverá disponibilizar os 2 (dois) nobreaks de 120KVA?

**Resposta:** Conforme item 4.1.1. *Durante a vigência do contrato, a CONTRATADA deverá prover como backup do sistema ininterrupto de energia.*

### 2. Existe local disponível na mesma sala? Se não, qual a distância para o local disponível?

**Resposta:** Sim, existe local disponível na sala.

### 3. Quem fornece o óleo diesel?

**Resposta:** A contratação não prevê abastecimento de óleo diesel, sendo assim responsabilidade da aquisição do diesel pela CONTRATANTE.

### 4. Qual a quantidade de FM200 e quantos cilindros?

**Resposta:** Conforme item 3.2 do Termo de Referência:

<b>EQUIPAMENTO</b>	<b>MODELO</b>	<b>PRESSÃO (cilindros)</b>	<b>QTDE</b>
FM200	NOVEC 1230	360PSI / 24,82 BAR	1
FM200	NOVEC 1230	360PSI / 24,82 BAR	1



Documento assinado eletronicamente por **Fabio Andre Mendes De Sant Anna, Gerente II**, em 26/09/2023, às 10:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **00075596540** e o código CRC **03D7CD8C**.

Referência: Processo nº 065.10933.2023.0008043-61

SEI nº 00075596540