

Interessado: Comissão de Licitação

Assunto: Aquisição de material e serviços para Infovia Digital da Bahia (IDB)

Questionamento 01 da empresa COMDADOS:

Referente ao descritivo do Grupo Gerador no sub-item 4.2.4.12.4. onde é solicitado: "Refrigeração a ar", entendemos que, de modo a garantir a ampla competitividade, também serão aceitos geradores ofertados que atendem às especificações solicitadas no edital e que sejam refrigerados a ar ou a água. Está correto o nosso entendimento?

Resposta:

O tópico indicado faz parte do detalhamento do produto referente ao lote 02, e refere-se às especificações mínimas para o grupo motor gerador. Sendo assim, a refrigeração à base d'água será aceita, desde que possua capacidade de resfriamento igual ou superior à apresentada pela refrigeração à base de ar, portanto, atendendo às condições operacionais definidas no termo de referência.



Documento assinado eletronicamente por **Denys Nepomuceno Batista, Coordenador II**, em 28/12/2023, às 15:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



Documento assinado eletronicamente por **Tansy Marinho Abud, Gerente II**, em 28/12/2023, às 15:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **00081786737** e o código CRC **FCBB4679**.