

1 PLANTA PAVIMENTO TÉRREO - HIDRÁULICO
ESCALA 1 : 50

CONVENÇÕES GERAIS

CAIXAS E SIMILARES:
CA - CAIXA DE ÁREA
CC - CAIXA DE CAPTAÇÃO
CG - CAIXA DE GORDURA
CI - CAIXA DE INSPEÇÃO
PV - POÇO DE VISITA

MATERIAIS:
PVC SN - PVC SÉRIE NORMAL
PVC SR - PVC SÉRIE REFORÇADA

DIVERSOS:
TL - TORNEIRA DE LIMPEZA
TLNP - TORNEIRA DE LIMPEZA DE ÁGUA NÃO POTÁVEL

LEGENDA DOS SISTEMAS DAS TUBULAÇÕES

ÁGUA FRIA (AFR)
ÁGUA FRIA DE VÁLVULA (AFV)
ÁGUAS PLUVIAIS (APL)
ALIMENTAÇÃO CONCESSIONÁRIA (ALC)

CONEXÕES E PEÇAS:

J - JOELHO
JD - JUNÇÃO DUPLA
JS - JUNÇÃO SIMPLES
LD - LUVA DUPLA
GC - GRELHA E PORTA GRELHA
DE PVC CROMADA
GF - GRELHA DE FERRO
GH - GRELHA HEMISFÉRICA
REX - REDUÇÃO EXCÊNTRICA
RGC - REGISTRO DE GAVETA CROMADO
RPC - REGISTRO DE PRESSÃO CROMADO
T - TE

LEGENDA LIGAÇÕES:
D249 DESVIO DE REDE COM 2xJ45
D250 DESVIO DE REDE COM 2xJ90
LP LIGAÇÃO NA VERTICAL NO PÉ DA PRUMADA

AVISO (AVISO)
DRENO DE CLIMATIZAÇÃO (DAC)
ESGOTO (ESG)
EXTRAVALSAO (EXT)

LEGENDA DE FURAÇÃO:

FURO EM VIGA
FURAÇÃO EM PILAR
FURAÇÃO EM LAJE
FURAÇÃO EM VIGA
DV - DESVIO DE VIGA

OBS.:
AS INFORMAÇÕES DE FURAÇÕES EM VIGAS E LAJES DEVERÃO SER VERIFICADAS NAS PLANTAS ESPECÍFICAS DE FURAÇÕES.

OBSERVAÇÕES GERAIS

DECLIVIDADE:

-AS CANALIZAÇÕES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NUNCA DEVERÃO SER INTEIRAMENTE HORIZONTAIS, DEVENDO APRESENTAR DECLIVIDADE MÍNIMA DE 0,2% NO SENTIDO DE ESCOAMENTO, NÃO SE ADMITINDO O SENTIDO INVERSO.
-AS DECLIVIDADES MÍNIMAS PARA ESGOTO NÃO ESPECIFICADAS SERÃO $\phi \leq 75\text{mm}$ - $\geq 2\%$.
-AS DECLIVIDADES MÍNIMAS PARA ESGOTO NÃO ESPECIFICADAS SERÃO $\phi \geq 100\text{mm}$ - $\geq 1\%$.
-AS DECLIVIDADES MÍNIMAS PARA ÁGUAS PLUVIAIS SERÃO $\phi \geq 1\%$.
-AS INCLINAÇÕES ACIMA DEVERÃO SER SEGUIDAS, SALVO NOS LOCAIS INDICADOS.

NOTAS:

-COTAS EM CENTÍMETROS. DIÂMETROS DAS TUBULAÇÕES DE PVC EM MILÍMETROS.
-OBSERVAR CONCRETAGEM DE TUBOS E CONEXÕES COM ELEMENTOS ESTRUTURAIS.
-TODAS AS TUBULAÇÕES DE ÁGUA E ESGOTO NÃO ESPECIFICADAS SERÃO EM PVC RÍGIDO.
-UTILIZAR EM TODOS PÉS DE PRUMADA CURVA CURTA SÉRIE "R".
-AS LINHAS DE RECALQUE COM MUDANÇA DE DIREÇÃO DE 90° UTILIZAR DOIS JOELHOS DE 45°.
-PARA EFEITOS DE EXECUÇÃO, ATENTAR-SE AOS DETALHAMENTOS. -AS INSTALAÇÕES DE GÁS GLP DEVERÃO SER VERIFICADAS JUNTO AO PROJETO ESPECÍFICO.
-AS INSTALAÇÕES DO PLANO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO DEVERÃO SER VERIFICADAS JUNTO AO PROJETO ESPECÍFICO.
-CASO HAJA DÚVIDAS, CONSULTAR O ENGENHEIRO RESPONSÁVEL ANTECIPADAMENTE À EXECUÇÃO.
-TODA TUBULAÇÃO DE DRENAGEM DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO QUE ESTIVER NA HORIZONTAL, DEVERÁ RECEBER ISOLAMENTO TÉRMICO ATRAVÉS DE MANTA DE POLIETILENO COM ESPESURA MÍNIMA DE 5mm.
-CONFORME ESTABELECIDO PELA ABNT NBR 15575:2013 A VIDA ÚTIL DE PROJETO (VUP) PARA OS SISTEMAS HIDROSSANITÁRIOS É DE 20 ANOS.

CONSORCIO SAÚDE CONCREMAT-MEP - CNPJ 60.255.454/0001-35
RUA JOAQUIM PALHARES, no. 40, ANDAR 5 - RIO DE JANEIRO/RJ - CEP 20.260-080 - FONE (21) 3535-4131
Medidas em centímetros. Conferir medidas no local.
Antes de qualquer alteração consultar o responsável pelo projeto

HISTÓRICO DE ATUALIZAÇÃO

REVISÃO	DATA	DISCRIMINAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO
R00	11/12/2025	EMIÇÃO INICIAL

NOME DO EMPREENDIMENTO: CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL III

ENDEREÇO DO EMPREENDIMENTO: DIVERSOS (PROJETO PADRÃO)

TÍTULO DO DESENHO: PLANTA BAIXA - HIDRÁULICO

PROJETISTA E COORDENADOR ARQUITETURA

CONSORCIO SAÚDE CONCREMAT-MEP - CNPJ 60.255.454/0001-35
RUA JOAQUIM PALHARES, no. 40, ANDAR 5 - RIO DE JANEIRO/RJ - CEP 20.260-080

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO

RHIAN PETRIN DOS SANTOS
ENG. CIVIL - CREIA PR 153.970/0

DISCIPLINA: HIDROSSANITÁRIO

ETAPA: EXECUTIVO

PRANCHAS: 03/10

REVISÃO: R00

ESPECIALIDADE: HID

ESCALA: INDICADA