



LEGENDA - CASTELO D'ÁGUA	
CODIGO	DESCRIÇÃO
01	CHAVE BOA ELÉTRICA - MÁXIMO E MÍNIMO
02	CHAVE BOA ELÉTRICA - MÍNIMO
	MODELO FOM-40
	MARCA FAMAC
	ROTOR 17mm
03	POTÊNCIA 16 CV
	ALÍQUILA MANOMÉTRICA 10 m.c.a.
	VALVÃO 1/2" msh
04	REGISTRO DE GAVETA BRILTO - BRONZE - Ø1"
05	REGISTRO DE GAVETA BRILTO - BRONZE - Ø1 1/2"
06	REGISTRO DE GAVETA BRILTO - BRONZE - Ø1 1/4"
08	REGISTRO DE GAVETA BRILTO - BRONZE - Ø3"
09	REGISTRO DE GAVETA BRILTO - COCINHO - Ø4"
10	TORNEIRA DE BOA - Ø3/4"
11	VALVULA DE RETENÇÃO VERTICAL - Fº BRONZE - Ø1"
12	VALVULA DE SUÇOMITE GONÇALVES

[illegible]

LEGENDA DOS SISTEMAS DAS TUBULAÇÕES

ÁGUA FRIA (AFR)	DRENO DE CLIMATIZAÇÃO (DAC)	LIMPEZA (LIMP)
 ÁGUA FRIA DE VÁLVULA (AFV)	 ESGOTO (ESG)	 RECALQUE (REC)
ÁGUA PLUVIAIS (APL)	ESGOTO SIFONADO (EPS)	VENTILAÇÃO SANITÁRIO (VEN)
ALIMENTAÇÃO CONCESSIONÁRIA (ALC)	EXTRAVASÃO (EXT)	
 ALIMENTAÇÃO GRAVIDADE (GRAV)	 GORDURA (GOR)	

[illegible]

HISTÓRICO DE ATUALIZAÇÃO			
REVISÃO	DATA	DISCRIMINAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO	
R00	11/12/2019	EMISSÃO INICIAL	
NOME DO EMPREENDIMENTO			
CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL III			
ENDEREÇO DO EMPREENDIMENTO		DISCIPLINA	
DIVERSOS (PROJETO PADRÃO)		HIDROSSANITÁRIO	
TÍTULO DO DESENHO		ETAPA	
DETALHE CORTA D'ÁGUA		EXECUTIVO	
PROJETA E COORDENADOR ARQUITETURA		PROJECION	
CONSELHO SAUDE CONPREMATEP - CNPJ 03.255.405-01/36		11/12	
RUA DE SÃO PAULO, 15 - 15º ANDAR - RIO DE JANEIRO/RJ		ESPECIALISTA	
RESPOSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO		HIDROLOGIA	
RUBEN FERNANDES DOS SANTOS		ESPECIALISTA	
ENG. CIVIL - CREA 150.153.810-0		ISCALA	
REVISÃO		R00	