



DIAGRAMA UNIFILAR GERAL

ÁREA PERMEÁVEL
(JARDIM)



- 1 - ELETRODUTO NÃO COTADO #3/4".
- 2 - CONDUTOR NÃO COTADO #2,5mm².
- 3 - TODOS OS CIRCUITOS DEVERÃO SER IDENTIFICADOS COM ANILHAS (CONDUTORES FASE, NEUTRO E TERRA)
- 3 - TODOS OS CIRCUITOS DEVERÃO SER IDENTIFICADOS COM ANILHAS (CONDUTORES FASE, NEUTRO E TERRA)
- 9 - OS CABOS DEVERÃO SEGUIR O SEGUINTE PADRÃO DE CORES:
FASE – PRETA;
NEUTRO – AZUL CLARO;
RETORNO – AMARELA;
TERRA – VERDE.
- 10 - OS CABOS DEVERÃO TER AS SEQUENTES CLASSES DE ISOLAMENTO:
CIRCUITOS EXTERNOS – 1kV.
- 11 - OS CONDUTORES DOS CIRCUITOS TERMINAIS SOMENTE PODERÃO SER EMENADADOS EM CAIXAS DE TRANSFERÊNCIA NÃO SE PERMITINDO DENTRO DOS QUADROS, E DEVERÃO SER SEMPRE ESTANHAIS E SOLDADOS, ISOLADOS COM FITA DE AUTO-FUSÃO E RECOBERTOS COM FITA ISOLANTE ANTI-CHAMA.
- 12 - A LIGAÇÃO DOS CONDUTORES NOS DISJUNTORES SERÁ ATRÁVÉS DE TERMINAIS PRÉ-ISOLADOS ATÉ CABOS DE 10mm² E DE ESTANHAMENTO PARA AS DEMAIS BITOLAS.
- 13 - TODOS OS DISJUNTORES DEVERÃO SER TIPO "DIN", CARACTERÍSTICA "CC" (ATUAÇÃO LENTA).
- 14 - DEVERÃO SER COLOCADAS TAMPAS CEGAS EM TODAS AS CAIXAS DE PASSAGEM.
- 15 - OS ELETRODUTOS SERÃO EMENADADOS POR MEIO DE LUVAS ATARRACHADAS EM AMBAS AS EXTREMIDADES A SEREM LIGADAS.
- 16 - SÓ PODERÃO SER ABERTOS OS OLHAS DAS CAIXAS DESTINADAS A RECEBER LIGAÇÕES DE
- 17 - AS LIGAÇÕES DOS ELETRODUTOS RÍGIDOS COM CAIXAS/QUADROS SERÃO FEITAS COM ARRUELAS PELO LADO EXTERNO E BUCHAS PELO INTERNO.
- 18 - AS LIGAÇÕES DOS ELETRODUTOS METÁLICOS FLEXÍVEIS TIPO "SEAL TUBE" SERÃO FEITAS COM BOXES.

CONSORCIO SAUDE CONCREMAT-MEP - CNPJ 60.255.454/0001-35 RUA JOAQUIM PALHARES, n° 40, ANDAR 5 - RIO DE JANEIRO/RJ - CEP 20.260-080 FONE (21) 3535-4131 Medidas em metros. O valor da cota prevalece ao da escala.		Conferir medidas no local. Antes de qualquer alteração consultar o arquiteto responsável.	
REV.	DATA	CONTEUDO	
00	20/05/2026	EMISSÃO INICIAL	

Nome do Empreendimento:		UBSI II	
Endereço do Empreendimento:		ALDEIA OLIVENÇA. TERRENO 2, SIN ILHEUS /BA	
Título do desenho:		Disciplina: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	
PLANTA DE ENTRADA DE ENERGIA		Escala: PROJETO EXECUTIVO	
Assinatura e rubrica:		Prancha	
		Revisão	
 CONSÓRCIO SAÚDE CONCORCO SOAUDE CONCREMAT-MEP - CNPJ 60.255.454/0001-35 RUA JOAQUIM PALHARES, n° 40, ANDAR 5 - RIO DE JANEIRO/RJ - CEP 20.260-080 FONE (21) 3535-4131 <i>Responsável Técnico pelo Projeto de Implantação Elétrica</i> MATHIEU ALMEIDA DA SILVA ENGENHEIRO CREA/B A nº 05147/12317		01/02 ELE Escala 00 1/100	