



LEGENDA DOS PONTOS DE FORÇA

- NOTAS

01 - DIMENSÕES DOS DUTOS EM CENTÍMETROS, EXCETO ONDE INDICADO;
02 - AS TUBULAÇÕES DE COBRE DEVEM SER ISOLADAS COM ESPUMA ELASTOMÉRICA PRETA COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS ULTRA-VIOLETA;

DIMENSÕES DA TUBULAÇÃO DE COBRE

CAPACIDADE	LL	LG
9.000 BTU/h	1/4"	3/8"
12.000 BTU/h	1/4"	3/8"
18.000 BTU/h	1/4"	1/2"
48.000 BTU/h	3/8"	5/8"

Tabela de equipamentos		
Código	Contagem	Descrição
EVAP-01	1	UNIDADE EVAPORADORA DO TIPO SPLIT SYSTEM, CAPACIDADE 48.000 BTU/h, MODELO PISO TETO, DA DAIKIN OU EQUIVALENTE TÉCNICO
EVAP-02	1	UNIDADE EVAPORADORA DO TIPO SPLIT SYSTEM, CAPACIDADE 9.000 BTU/h, MODELO HI WALL, DA DAIKIN OU EQUIVALENTE TÉCNICO
EVAP-03	1	UNIDADE EVAPORADORA DO TIPO SPLIT SYSTEM, CAPACIDADE 18.000 BTU/h, MODELO HI WALL, DA DAIKIN OU EQUIVALENTE TÉCNICO
EVAP-04	1	UNIDADE EVAPORADORA DO TIPO SPLIT SYSTEM, CAPACIDADE 12.000 BTU/h, MODELO HI WALL, DA DAIKIN OU EQUIVALENTE TÉCNICO
EVAP-05	1	UNIDADE EVAPORADORA DO TIPO SPLIT SYSTEM, CAPACIDADE 12.000 BTU/h, MODELO HI WALL, DA DAIKIN OU EQUIVALENTE TÉCNICO
EVAP-06	1	UNIDADE EVAPORADORA DO TIPO SPLIT SYSTEM, CAPACIDADE 12.000 BTU/h, MODELO HI WALL, DA DAIKIN OU EQUIVALENTE TÉCNICO
EVAP-07	1	UNIDADE EVAPORADORA DO TIPO SPLIT SYSTEM, CAPACIDADE 12.000 BTU/h, MODELO HI WALL, DA DAIKIN OU EQUIVALENTE TÉCNICO
EVAP-08	1	UNIDADE EVAPORADORA DO TIPO SPLIT SYSTEM, CAPACIDADE 12.000 BTU/h, MODELO HI WALL, DA DAIKIN OU EQUIVALENTE TÉCNICO
EVAP-09	1	UNIDADE EVAPORADORA DO TIPO SPLIT SYSTEM, CAPACIDADE 12.000 BTU/h, MODELO HI WALL, DA DAIKIN OU EQUIVALENTE TÉCNICO
EVAP-10	1	UNIDADE EVAPORADORA DO TIPO SPLIT SYSTEM, CAPACIDADE 9.000 BTU/h, MODELO HI WALL, DA DAIKIN OU EQUIVALENTE TÉCNICO
EVAP-11	1	UNIDADE EVAPORADORA DO TIPO SPLIT SYSTEM, CAPACIDADE 12.000 BTU/h, MODELO HI WALL, DA DAIKIN OU EQUIVALENTE TÉCNICO
EVAP-12	1	UNIDADE EVAPORADORA DO TIPO SPLIT SYSTEM, CAPACIDADE 9.000 BTU/h, MODELO HI WALL, DA DAIKIN OU EQUIVALENTE TÉCNICO
EVAP-13	1	UNIDADE EVAPORADORA DO TIPO SPLIT SYSTEM, CAPACIDADE 12.000 BTU/h, MODELO HI WALL, DA DAIKIN OU EQUIVALENTE TÉCNICO
EVAP-14	1	UNIDADE EVAPORADORA DO TIPO SPLIT SYSTEM, CAPACIDADE 12.000 BTU/h, MODELO HI WALL, DA DAIKIN OU EQUIVALENTE TÉCNICO
EX-01	1	GABINETE DE EXAUSTÃO, VAZÃO 240 m³/h, PRESSÃO ESTATICA 10 mm c.a, DA SIFCLUX OU EQUIVALENTE TÉCNICO
EX-02	1	GABINETE DE EXAUSTÃO, VAZÃO 520 m³/h, PRESSÃO ESTATICA 15 mm c.a, DA SIFCLUX OU EQUIVALENTE TÉCNICO
EX-03	1	GABINETE DE EXAUSTÃO, VAZÃO 1000 m³/h, PRESSÃO ESTATICA 10 mm c.a, DA SIFCLUX OU EQUIVALENTE TÉCNICO
UC-01	1	UNIDADE CONDENSADORA DO TIPO SPLIT SYSTEM, CAPACIDADE 48.000 BTU/h, DESCARGA HORIZONTAL, DA DAIKIN OU EQUIVALENTE TÉCNICO
UC-02	1	UNIDADE CONDENSADORA DO TIPO SPLIT SYSTEM, CAPACIDADE 12.000 BTU/h, DESCARGA HORIZONTAL, DA DAIKIN OU EQUIVALENTE TÉCNICO
UC-03	1	UNIDADE CONDENSADORA DO TIPO SPLIT SYSTEM, CAPACIDADE 12.000 BTU/h, DESCARGA HORIZONTAL, DA DAIKIN OU EQUIVALENTE TÉCNICO
UC-04	1	UNIDADE CONDENSADORA DO TIPO SPLIT SYSTEM, CAPACIDADE 12.000 BTU/h, DESCARGA HORIZONTAL, DA DAIKIN OU EQUIVALENTE TÉCNICO
UC-05	1	UNIDADE CONDENSADORA DO TIPO SPLIT SYSTEM, CAPACIDADE 12.000 BTU/h, DESCARGA HORIZONTAL, DA DAIKIN OU EQUIVALENTE TÉCNICO
UC-06	1	UNIDADE CONDENSADORA DO TIPO SPLIT SYSTEM, CAPACIDADE 12.000 BTU/h, DESCARGA HORIZONTAL, DA DAIKIN OU EQUIVALENTE TÉCNICO
UC-07	1	UNIDADE CONDENSADORA DO TIPO SPLIT SYSTEM, CAPACIDADE 12.000 BTU/h, DESCARGA HORIZONTAL, DA DAIKIN OU EQUIVALENTE TÉCNICO
UC-08	1	UNIDADE CONDENSADORA DO TIPO SPLIT SYSTEM, CAPACIDADE 12.000 BTU/h, DESCARGA HORIZONTAL, DA DAIKIN OU EQUIVALENTE TÉCNICO
UC-09	1	UNIDADE CONDENSADORA DO TIPO SPLIT SYSTEM, CAPACIDADE 12.000 BTU/h, DESCARGA HORIZONTAL, DA DAIKIN OU EQUIVALENTE TÉCNICO
UC-10	1	UNIDADE CONDENSADORA DO TIPO SPLIT SYSTEM, CAPACIDADE 9.000 BTU/h, DESCARGA HORIZONTAL, DA DAIKIN OU EQUIVALENTE TÉCNICO
UC-11	1	UNIDADE CONDENSADORA DO TIPO SPLIT SYSTEM, CAPACIDADE 12.000 BTU/h, DESCARGA HORIZONTAL, DA DAIKIN OU EQUIVALENTE TÉCNICO
UC-12	1	UNIDADE CONDENSADORA DO TIPO SPLIT SYSTEM, CAPACIDADE 9.000 BTU/h, DESCARGA HORIZONTAL, DA DAIKIN OU EQUIVALENTE TÉCNICO
UC-13	1	UNIDADE CONDENSADORA DO TIPO SPLIT SYSTEM, CAPACIDADE 12.000 BTU/h, DESCARGA HORIZONTAL, DA DAIKIN OU EQUIVALENTE TÉCNICO
UC-14	1	UNIDADE CONDENSADORA DO TIPO SPLIT SYSTEM, CAPACIDADE 12.000 BTU/h, DESCARGA HORIZONTAL, DA DAIKIN OU EQUIVALENTE TÉCNICO
VE-01	1	GABINETE DE VENTILAÇÃO, COM FILTROS G4+H8, MODELO FH 400, VAZÃO 1.550 m³/h, PRESSÃO ESTATICA 220 mm c.a, DA SIFCLUX OU EQUIVALENTE TÉCNICO

Tabela de terminal de ar		
Código	Contagem	Descrição
GE-01	17	GRELHA DE INSUFILAMENTO EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COM REGISTRO, DIMENSÕES 125X225mm, MODELO VAI, DA TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO.
GE-02	9	GRELHA DE RETORNO EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COM REGISTRO, DIMENSÕES 125X225mm, MODELO VAI, DA TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO.
VZ	4	VENEZIANA EXTERIOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO, DIMENSÕES 385X330, MODELO AWG, DA TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO.



CONSORCIO SAÚDE
CONSERVAT - MEP

CONSORCIO SAÚDE CONSERVAT-MEP - CNPJ 05.834.400/01-93
RUA JOAQUIM PRAZINHO, 16, BA. POHOL 1 - 60120-000 JACARETÁ - CEP 35.260-380 - FONE (31) 3352-4111
Município em desenvolvimento
O uso de qualquer alteração constitui a anulação do registro.

REV.	DATA	CONTÉUDO	REV.	DATA	CONTÉUDO
01	09/09/2025	REVISÃO CONFORME FOLHAMENTO DE ANÁLISE DE PROJETO (CLIMATIZAÇÃO)			
00	21/08/2025	EMISSION INICIAL			

TÍTULO DA PRANCHA: PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO, VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO		PRANCHAS	ESCALA
PLANTA BAIXA		1/3	IND

TIPO DA EDIFICAÇÃO: EDIFICAÇÃO ASSISTENCIAL DE SAÚDE (EAS)	ORIENTAMENTO	COEF. DE APROV.
CONSTITUIÇÃO DE: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE INDÍGENA (UBSI) - TIPO 02	-	0,2

LOCAL DA OBRA: DIVERSOS (PROJETO PADRÃO)	DATA DO PROJETO	TAXA DE OCUPAÇÃO
	AGOSTO 2025	20%

PROPRIETÁRIO:	CNPJ
SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA (SESAB)	13.937.131/0001-41

SITUAÇÃO SEM ESCALA	DECLARO QUE A APROVAÇÃO DO PROJETO NÃO IMPLICA NO RECONHECIMENTO PELA PREFEITURA DO DIREITO DE PROPRIEDADE DO TERRENO
	PROPRIETÁRIO: SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA (SESAB) CNPJ: 13.937.131/0001-41 <i>Manuela Góezas Carneiro</i> AUTOR DO PROBLEMA: MANUELA GÓEZAS CARNEIRO CREA-BA: 76088BA RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA OBRA

QUADRO DE ÁREAS	ESPAÇO RESERVADO PARA APROVAÇÃO
ESPAÇO RESERVADO PARA APROVAÇÃO	ESPAÇO RESERVADO PARA APROVAÇÃO