


1 : 50

Notas Gerais

- 1- Os cabos da malha de aterramento externo devem ser enterrados uma profundidade de no mínimo 0,5m.
- 2- Os cabos de aterramento devem ser posicionados a uma distância aproximada de 1m no redor das paredes externas.
- 3- Dimensões em metros, exceto onde indicado.
- 4- Os cabos de aterramento devem ser feitos com arames ou cantos, devendo ser feitas curvas de raio longo.
- 5- Todas as estruturas metálicas devem ser aterradas.
- 6- Projeto conforme Norma NBR-9419/2015.
- 7- Todas as estruturas metálicas no topo da edificação deverão ser interligadas ao sistema de SPDA.
- 8- O sistema deverá ter uma manutenção preventiva anual e sempre ser atingido por uma das seguintes normas para verificar eventuais alterações e garantir a continuidade do sistema.
- 9- O sistema de SPDA não impede a ocorrência das descargas atmosféricas e não pode assegurar a proteção absoluta de uma edificação, pois a natureza dos fenômenos de descarga atmosférica reduz de forma significativa os riscos de danos devidos às descargas atmosféricas.
- 10- As estruturas metálicas que estiver a menos de 0,5m de distância da superfície da edificação deverão ser interligadas às descargas, equalizando os potenciais e evitando centelhas perigosas.

1 : 50



BIMcloud: MEP - BIMcloud Basic para o Archicad 24/635 PROSUS/635.01 CAPS1 - R02