



CONSÓRCIO SAÚDE

CONCREMAT | MEP

MEMORIAL DE CÁLCULO DE QUANTITATIVO PROJETO DE SPDA

CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL I
INFANTO JUVENIL
(CAPS 1)

JANEIRO/2026
VERSÃO R01

	CONTRATANTE SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA (SESAB) CNPJ: 13.937.131/0001-41	
	AUTOR DO MEMORIAL CARLOS EDUARDO SILVA SOUZA ENG ELETRICISTA – CREA/BA Nº 0506385949	
	ESCALA: INDICADA	DATA: JANEIRO/2026
	TEXTO: CONSÓRCIO SAÚDE CONCREMAT-MEP	

ASSUNTO:	MEMORIAL DESCRITIVO – PROJETO EXECUTIVO – SPDA	
OBRA:	CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL I INFANTO JUVENIL (CAPS 1)	
LOCAL:	LOCALIDADES VARIADAS	
CONTRATANTE:	SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA - SESAB	CNPJ: 13.937.131/0001-41
CONTRATADA:	CONSÓRCIO SAÚDE CONCREMAT-MEP	CNPJ: 60.255.454/0001-35

ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO.....	4
2. DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO	4
3. METODOLOGIA PARA EXTRAÇÃO DOS QUANTITATIVOS	4
4. MEMORIAL DE CÁLCULO	5

1. INTRODUÇÃO

A extração de quantitativos deste projeto foi realizada por meio da **metodologia BIM (Building Information Modeling)**, que permitiu substituir o processo tradicionalmente manual de levantamento de dados.

2. DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO

Endereço: -

Proprietário: SECRETARIA DA SAÚDE DA BAHIA – SESAB

Projeto: CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL I INFANTO JUVENIL – CAPS 1

Resp. Técnico pelo Projeto de Modelagem em BIM Elétrica: Carlos Eduardo Silva Souza – Eng. Eletricista – RPN 050638594-9

3. METODOLOGIA PARA EXTRAÇÃO DOS QUANTITATIVOS

No presente projeto de SPDA, foi desenvolvido um modelo virtual parametrizado no qual cada componente do sistema — condutores de captação, barras chatas de alumínio das descidas, hastes de aterramento, malha de cobre nu, suportes, conectores e pontos de equipotencialização — recebeu informações técnicas integradas. A partir desses parâmetros incorporados ao modelo, tornou-se possível extrair quantitativos de forma automatizada por meio de tabelas vinculadas, permitindo a obtenção precisa de dados como comprimentos de condutores, quantidade de hastes, metragem da malha de aterramento, número de suportes e acessórios, bem como localização exata de cada elemento ao longo da edificação. Esse método garantiu maior precisão nos levantamentos, padronização das informações e agilidade na elaboração das listas de materiais e na verificação da conformidade com a NBR 5419, assegurando que todo o sistema projetado cumpra os requisitos técnicos e de segurança previstos na norma.

4. MEMORIAL DE CÁLCULO

Lista de Materiais SPDA UBS2

Código TEL	Descrição do Material	Quantidade	Unidade
Tel 5720	Cabo de Alumínio nu sem alma 2/0 - 67mm ² (NBR 7271)	60	M
Tel 5716	Cabo de Cobre nu 16mm ² - 7 fios x Ø 1.70mm (NBR 6524)	28	M
Tel 5750	Cabo de Cobre nu 50mm ² - 7 fios x Ø 3.00mm (NBR 6524)	150	M
Tel 095	Abraçadeira Tipo D com Cunha Galvanizada a	32	PÇ
Tel 536	Tampa Reforçada com Escotilha em Ferro Fundido Ø 300mm	8	PÇ
Tel 541	Caixa de inspeção suspensa - termoplástico anti-UV 160 x 120 x 100mm - bocal Ø 1"	8	PÇ
Tel 552PP	Caixa de inspeção tipo solo em polipropileno preto Ø 300mm h=300mm	8	PÇ
Tel 584	Conector Cabo-Haste em Liga de Cobre Estanhado para 1 Cabo com Acessórios em Aço G.F. 5/8" - 3/4" / 16 - 70mm ² .	16	PÇ
Tel 775	Barra chata em Alumínio - sem furos - sem conformação - 7/8" x 1/8" x 3m (70mm ²)	125	PÇ
Tel 778	Curva 7/8" x 1/8" x 300mm (70mm ²) - em Alumínio	24	PÇ
Tel 781	Curva Horizontal 7/8" x 1/8" x 300mm (70mm ²) - com furos - em Alumínio	4	PÇ
Tel 928	Caixa de equipotencialização de embutir 9 terminais 200 x 200 x 90 mm	1	PÇ
Tel 5024	Fixador universal 35-70mm ²	48	PÇ
Tel 5170	Terminal 1 furo Ø 10.5mm 1 compressão - 70mm ²	5	PÇ
Tel 5116	Terminal 1 furo Ø 5.2mm 1 compressão - 16mm ²	10	PÇ
Tel 5321	Parafuso Alumínio Cabeça Chata 1/4" x 5/8"	10	PÇ
Tel 5306	Bucha para fixação e ancoragem fabricada em Nylon. Bucha tipo S 6x30. Diâmetro do furo: 6.0mm Comprimento da Bucha: 30mm. Profundidade mínima do furo: 40mm.	259	PÇ
Tel 5322	Parafuso Cabeça Chata para Emenda de Barras, Ø1/4" x 7/8", fornecido com porca sextavada	214	PÇ
Tel 5333	Parafuso inox autoatarraxante cabeça panela Ø4.2 x 32mm	222	PÇ
Tel 5396	Parafuso sextavado em Aço Inox, M6x60mm, fornecido com bucha de nylon	26	PÇ
Tel 5418	Split-bolt com separador estanhado 2.5 - 50mm ²	8	PÇ

Tel 5501	Eletroduto PVC Ø 1" x 3m (DN 32)	16	PÇ
Tel 5814	Haste de aterramento alta camada Ø 5/8" x 2.40m (Ø 14.3mm - efetivo)	8	PÇ
Tel 5905	Poliuretano (PU) bisnaga 380g	2	PÇ
TCDH50.50-0C	Molde de alta performance T-Weld CDH (Cabo passante com derivação em 'T'): cabos 50 mm ² passante e 50 mm ² derivação	1	PÇ
TWSEC0090g	Cartucho alta performance T-WELD N.90	1	PÇ
TWSEZ0002	Alicate alta performance T-WELD AT-2	1	PÇ