

LEGENDA:	DESCRIÇÃO:
	TUBULAÇÃO DE ESGOTO EM PVC SÉRIE NORMAL
	CAIXA DE PASSAGEM DE ESGOTO
	CAIXA DE PASSAGEM DE ESPUMA

NDTAS:

- 1 - TODA TUBULAÇÃO HORIZONTAL DE ESGOTO DEVERÁ TER DECLIVIDADE UNIFORME, COM VALOR MÍNIMO DE % 1,0.
- 2 - TODA REDE DE ESGOTO SERÁ EXECUTADA COM TUBOS DE PVC SÉRIE NORMAL, PARA DIÂMETROS ATÉ 200mm.
- 3 - TODA TUBULAÇÃO HORIZONTAL DE ESGOTO SANITÁRIO DEVERÁ TER DECLIVIDADE UNIFORME, COM VALOR MÍNIMO DE 2% PARA TUBOS MENORES OU IGUAIS QUE 75mm, VALOR MÍNIMO DE 1% PARA TUBOS DE 100mm E 150mm, E PARA DIAM. MAIORES DECLIVIDADE 0,5%.
- 4 - TODA REDE DE ESGOTO PRIMÁRIO SERÁ EXECUTADA COM TUBOS DE PVC ESGOTO SÉRIE NORMAL, EXCETO ONDE INDICADO.
- 5 - NUNCA AQUECER TUBULAÇÕES DE PVC SOB NENHUM ARGUMENTO.
- 6 - NOS "PÉS" DE COLUNAS DE ESGOTO OU DRENAGEM, USAR SEMPRE CONEXÕES REFORÇADAS.
- 7 - DIÂMETROS EM mm, DIMENSÕES EM m, EXCETO ONDE INDICADO.
- 8 - AS CAIXAS DE PASSAGEM, GORDURA E INSPEÇÕES, SERÃO EXECUTADAS SEMPRE EM CONCRETO OU ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO REVESTIDO COM ARGAMASSA, COM FORMATO EM "MEIA CANA", PARA DIRECIONAR O FLUXO DE ÁGUA.
- 9 - ONDE EXISTIR TRÁFEGO DE VEÍCULOS OU CARGA PESADA, OS TAMPÕES DAS CAIXAS DE ESGOTO OU DRENAGEM, SERÃO EM FERRO FUNDIDO COM CAPACIDADE COMPATÍVEL COM A CARGA DO TRÁFEGO.
- 10 - AS TAMPAS DAS CAIXAS DE ESGOTO OU DRENAGEM, DEVEM SER EXECUTADAS DE MODO A PERMITIR A FÁCIL INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA, EM QUALQUER ÉPOCA.
- 11 - A DISTÂNCIA ENTRE CAIXAS SIFONADA, CAIXA DE INSPEÇÃO, POÇOS DE VISITAS OU PEÇAS DE INSPEÇÃO NÃO DEVE SER SUPERIOR A 25m.

E(X)=425805

E(X)=425820

E(X)=425835

CONSORCIO SAUDE CONCREMAT-MEP - CNPJ 60.255.454/0001-35
RUA JOAQUIM PALHARES, no. 40, ANDAR 5 - RIO DE JANEIRO/RJ - CEP 20.260-080 - FONE (21) 3335-4131
Medidas em metros. Conferir medidas no local.
O valor da cota prevalece ao da escala. Antes de qualquer alteração consultar o arquiteto responsável.

REV	DATA	CONTEUDO	REV	DATA	CONTEUDO
00	30/01/2026	EMIÇÃO INICIAL			
Nome do Empreendimento					
UBSi II					
Endereço do Empreendimento			Disciplina		
ALDEIA ÁGUA VERMELHA, PAU BRASIL, BAHIA			ESGOTO		
Título do desenho			Etapas		
PLANTA DE IMPLANTAÇÃO			PROJETO EXECUTIVO		
Projeto e coordenador			Prancha		Especialidade
CONSORCIO SAUDE CONCREMAT-MEP - CNPJ 60.255.454/0001-35			01/02		SAN
RUA JOAQUIM PALHARES, no. 40, ANDAR 5 - RIO DE JANEIRO/RJ - CEP 20.260-080			Revisão		Escala
FONE (21) 3335-4131			00		1/100
Responsável Técnico pelo Projeto de Esgoto					
ANDRÉ CLEMENTE CORREIA					
Engenheiro CREA: 1806024404					