



NOTAS	
1	- 1- TODO ELTROTUDO NÃO COTADO SERÁ DE 3/4".
2	- 2- TODA CAXA NÃO COTADA SERÁ DE 4"x4".
3	- 3- TODA FIAÇÃO NÃO COTADA SERÁ DE 2,5mm ² .
4	- 4- TODAS AS TOMADAS COMUM DEVERÃO SER 2P+1 – PADRÃO BRASILEIRO – 20A, OFICINA DE 4,00mm NÚCLEO NA COR PRETA DA BRANCA.
5	- 5- TODAS AS TOMADAS DEVERÃO SER IDENTIFICADAS COM ETIQUETAS PLÁSTICAS AUTO-COLANTE NA COR CINZA DA BRANCA COM LETRAS PRETAS DE 5mm tanto para P° N° DO CIRCUITO COMO DO TIPO DE TENSÃO.
6	- 6- TODOS OS CIRCUITOS DEVERÃO SER IDENTIFICADOS COM ANILHAS ALFA-NÚMERICAS (EM TODOS OS QUADROS) – FASE, NEUTRO E TERRA) NOS QUADROS ELÉTRICOS E NAS CAXAS DE TOMADAS/ LUMINÁRIAS.
7	- 7- CADA CIRCUITO DEVERÁ TER CADA TRAJETO INDEPENDENTE.
8	- 8- OS CABOS DEVERÃO SEGUIR O SEGUINTE PADRÃO DE CORES: FASE – PRETA; NEUTRO – AZUL CLARO; RETORNO – AMARELA; TERRA – VERDE
9	- 9- OS CABOS DEVERÃO TER AS SEGUINTE CLASSES DE ISOLAMENTO: CIRCUITOS PARCAIS – 750V.
10	- 10- OS CONDUTORES DOS CIRCUITOS TERMINAIS SOMENTE PODERÃO SER ENVIADOS EM CAXAS DE PASSAGEM NÃO SENDO PERMITIDAS DENTRO DO QUADRO, E DEVERÃO SER SEMPRE ESTANHADES EM CAXAS DE SOLAÇOS CADA FASE DE AUTO-ILUMINADO E RECURBOS COM FITA ISOLANTE ANTI-CHAMA
11	- 11- DEVERÃO SER COLOCADAS TAMPAS OCEAS EM TODAS AS CAXAS DE PASSAGEM.
12	- 12- OS ELTROTUDOS SERÃO EMPANHADOS POR MEIO DE LUVAS ATARRACADAS EM AMBAS AS EXTREMIDADES A SEGUIR LIGADAS.
13	- 13- SERÃO USADOS ELTROTUDOS METÁLICOS FLEXÍVEIS TIPO "SEAL TUBE" DENTRO FERTAS COM BOXES.
14	- 14- A INTERLIGAÇÃO ENTRE CAXA DE PASSAGEM/ANILHA DE ELTROTUDO E ADAPTADOR DE ELTROTUDOS PARA CANALETA NO EXTERNOFERO SERÁ ATRAVÉS DE ELTROTUDO FLEXÍVEL TIPO "SEAL TUBE".
15	- 15- DEVERÃO SEGUIR O ENCAMIOTAMENTO DE ELTROTUDOS, UM DOS ELTROTUDOS DEVERÁ SER METÁLICO FLEXÍVEL TIPO "SEAL TUBE".



DETALHE DA FIXAÇÃO ELETROCALHA

IDENTIFICAÇÃO DOS CABOS E TOMADAS DE ELÉTRICA