



NOTAS

01- DIMENSÕES DOS DUTOS EM CENTÍMETROS, EXCETO ONDE INDICADO;

02 - AS TUBULAÇÕES DE COBRE DEVEM SER ISOLADAS COM ESPUMA ELASTOMÉRICA PRETA COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS ULTRA-VIOLETA;

 PF-01: 0,9kW, 220V, 1F
 PF-02: 1,2kW, 220V, 1F
 PF-03: 1,8kW, 220V, 1F
 PF-04: 4,5kW, 220V, 3F
 PF-05: 0,08kW, 220V, 1F
 PF-06: 0,1kW, 220V, 1F
 PF-07: 0,5kW, 220V, 1F

ElMcloud: MCP - ElMcloud Basic para o Archicad 24.035 PRODUZIDO: 01 US\$1 TIPO I_R00