



NOTAS:

- 1 – ELETRODUTO NÃO COTADO ø3/4".
- 2 – CONDUTOR NÃO COTADO #2,5mm².
- 3 – TODOS OS CIRCUITOS DEVERÃO SER IDENTIFICADOS COM ANILHAS (CONDUTORES FASE, NEUTRO E TERRA)
- 3 – TODOS OS CIRCUITOS DEVERÃO SER IDENTIFICADOS COM ANILHAS (CONDUTORES FASE, NEUTRO E TERRA)
- 9 – OS CABOS DEVERÃO SEGUIR O SEGUINTE PADRÃO DE CORES:
FASE – PRETA;
NEUTRO – AZUL CLARO;
RETORNO – AMARELA;
TERRA – VERDE.
- 10 – OS CABOS DEVERÃO TER AS SEGUINTES CLASSES DE ISOLAMENTO:
CIRCUITOS EXTERNOS – 1kV.
- 11 – OS CONDUTORES DOS CIRCUITOS TERMINAIS SOMENTE PODERÃO SER EMENDADOS EM CAIXAS DE PASSAGEM, NÃO SERÃO PERMITIDAS DENTRO DOS QUADROS, E DEVERÃO SER SEMPRE ESTANQUES E SOLDADOS, ISOLADOS COM FITA DE AUTO-FUSÃO E RECOBERTOS COM FITA ISOLANTE ANTI-CHAMA.
- 12 – A LIGAÇÃO DOS CONDUTORES NOS DISJUNTORES SERÁ ATRAVÉS DE TERMINAIS PRÉ-ISOLADOS ATÉ CABOS DE 10mm² E DE ESTANHAMENTO PARA AS DEMAIS BITOLAS.
- 13 – TODOS OS DISJUNTORES DEVERÃO SER TIPO "DIN", CARACTERÍSTICA "C" (ATUAÇÃO LENTA).
- 14 – DEVERÃO SER COLOCADAS TAMPAS CEGAS EM TODAS AS CAIXAS DE PASSAGEM.
- 15 – OS ELETRODUTOS SERÃO EMENDADOS POR MEIO DE LUVAS ATARRACHADAS EM AMBAS AS EXTREMIDADES A SEREM LIGADAS.
- 16 – SÓ PODERÃO SER ABERTOS OS OLHAS DAS CAIXAS DESTINADAS A RECEBER LIGAÇÕES DE
- 17 – AS LIGAÇÕES DOS ELETRODUTOS RÍGIDOS COM CAIXAS/QUADROS SERÃO FEITAS COM ARRUELAS PELO LADO EXTERNO E BUCHAS PELO INTERNO.
- 18 – AS LIGAÇÕES DOS ELETRODUTOS METÁLICOS FLEXÍVEIS TIPO "SEAL TUBE" SERÃO FEITAS COM BOXES



PLANTA DE IMPLANTAÇÃO
ESCALA 1/100

CONSÓRCIO SAÚDE CONCREMAT-MEP - CNPJ 00.255.454/0001-35 RUA JOAQUIM PAHARES, no. 40, ANDAR 5 - RIO DE JANEIRO/RJ - CEP 20600-080 - FONE (21) 3535-4131 Nêdidas em metros. Contêir medidada no local. O valô da cota prevênido na da escala. Antes de qualqur alteração consultar o arquiteto responsável.					
REV	DATA	CONTEÚDO	REV	DATA	CONTEÚDO
00	05/05/2026	EMISSÃO INICIAL			
Nome do Empregoamento					
UBSI II			Descrição INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
Endereço do Empregoamento					
ALDEIA INDÍGENA BOCA DA MATA, SIN, PORTO SEGURO-BA					
Título do desenho			Etapa		
PLANTA DE ENTRADA DE ENERGIA			PROJETO EXECUTIVO		
 CONSÓRCIO SAÚDE CONCREMAT MEP			Prancha		Especialidade
			01/02		ELE
Projeto e coordenador CONTRATO SAÚDE CONCREMAT-MEP - CNPJ 00.255.454/0001-35 RUA JOAQUIM PAHARES, no. 40, ANDAR 5 - RIO DE JANEIRO/RJ - CEP 20600-080 FONE (21) 3535-4131 Responsável Técnico pelo Projeto de Implantação Elétrica MATHEUS ALMEIDA DA SILVA ENGENHEIRO CREA/BA nº 0514731217			Revisão		Escala
			00		1/100