



TOCOS OS QUADROS ELÉTRICOS, DE TELEFONIA, RACK'S, EQUIPAMENTOS, PARTES METÁLICAS ELETROCALHAS, ELETRODUTOS DE FERRO GALVANIZADO, EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO, RACK, DG, QUADROS ELÉTRICOS ETC. DEVERÃO SER ATERRADOS COM CABO DE COBRE NÚ 16mm².

TOCOS OS QUADROS ELÉTRICOS, DE TELEFONIA, RACK'S, EQUIPAMENTOS, PARTES METÁLICAS ELETROCALHAS, ELETRODUTOS DE FERRO GALVANIZADO, EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO, RACK, DG, QUADROS ELÉTRICOS ETC. DEVERÃO SER ATERRADOS COM CABO DE COBRE NÚ 16mm².