



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-BA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº BA20261354659

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

INICIAL

1. Responsável Técnico

CARLOS EDUARDO SILVA SOUZA

Título profissional: **ENGENHEIRO ELETRICISTA**

RNP: **0506385949**

Registro: **56086BA**

Empresa contratada: **CVS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA**

Registro : **0010201491-BA**

2. Dados do Contrato

Contratante: **CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA SA.**

CPF/CNPJ: **33.146.648/0001-20**

ALAMEDA SALVADOR

Nº: **1057**

Complemento: **EDIFÍCIO AMÉRICA**

Bairro: **CAMINHO DAS ÁRVORES**

Cidade: **SALVADOR**

UF: **BA**

CEP: **41820790**

Contrato: **Não especificado**

Celebrado em:

Valor: **R\$ 13.800,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação Institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

3. Dados da Obra/Serviço

AVENIDA CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA

Nº: **400**

Complemento: **AV. LUIZ VIANA FILHO, 4A AVENIDA CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA SALVADOR/BA**

Bairro: **CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA**

Cidade: **SALVADOR**

UF: **BA**

CEP: **41745002**

Data de Início: **07/07/2025**

Previsão de término: **06/07/2030**

Coordenadas Geográficas: **0, 0**

Finalidade: **Saúde**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA**

CPF/CNPJ: **13.937.131/0001-41**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
15 - Elaboração em BIM		
80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #TOS_11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS	887,51	m2
80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > DE SUBESTAÇÃO > #TOS_11.9.17.1 - AÉREA DE ENERGIA ELÉTRICA	150,00	kva
80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA > #TOS_11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA	887,51	m2
80 - Projeto > ELETRÔNICA > SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE REDES LÓGICAS > DE CABEAMENTO > #TOS_12.6.3.1 - POR MEIOS METÁLICOS	82,00	pontos
80 - Projeto > ELETRÔNICA > SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA > #TOS_12.9.3 - DE CIRCUITO FECHADO DE TV	887,51	m2
80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE ATERRAMENTO > #TOS_11.10.11.4 - DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO SECUNDÁRIA OU BAIXA TENSÃO	887,51	m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

Referente a modelagem em BIM CAPS 3 Projeto de instalações elétricas baixa e média tensão, cabeamento estruturado, CFTV e SPDA.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA DAS ENTIDADES

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: yb54W
 Impresso em: 06/02/2026 às 08:06:41 por: , ip: 179.105.131.14





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-BA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº BA20261354659

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

INICIAL

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

CARLOS EDUARDO SILVA SOUZA - CPF: 013.286.755-99

_____, _____ de _____ de _____
Local data

CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA SA. - CNPJ: 33.146.648/0001-20

9. Informações

A autenticação desta ART pode ser verificada em <https://crea-ba.sitac.com.br/publico/>

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 108,39** Registrada em: **28/01/2026** Valor pago: **R\$ 108,39** Nosso Número: **61573787**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: yb54W
Impresso em: 06/02/2026 às 08:06:42 por: , ip: 179.105.131.44

