



Deve ser considerado chapisco e reboco em todas as paredes de alvenaria antes da execução de qualquer acabamento (pintura ou revestimento).  
Paredes de alvenaria internas não devem ir até a laje, apenas quando for corta-fogo.

NOTA PINTURAS INTERNAS E EXTERNAS

Deve ser considerado pintura acrílica texturizada para paredes externas com aplicação de fundo selador acrílico branco como preparador para aumentar o rendimento e a cobertura da tinta.

Deve ser considerado pintura acrílica para paredes e forros internos com aplicação de fundo selador acrílico branco como preparador para aumentar o rendimento e a cobertura da tinta.

Deve ser considerado pintura texturizada nas paredes internas da platibanda na mesma cor da fachada.

#### NOTA PINTURA SUPERFÍCIES METÁLICAS

Em superfícies metálicas expostas deve ser considerado aplicação de fundo preparador zarcão (proteção contra a umidade e outros agentes corrosivos, prevenindo o aparecimento de ferrugem) e pintura esmalte sintético acetinado pulverizado (pistola de pressão) aplicados na obra.

Em superfícies metálicas não expostas deve ser considerado aplicação de duas demãos de fundo preparador zarcão (proteção contra umidade e outros agentes corrosivos, prevenindo o aparecimento de ferrugem), sem necessidade de pintura.

NOTA FIXAÇÃO REVESTIMENTO NA FACHADA

RAI-FIX 8mm: para revestimentos de no mínimo 8mm de espessura; cada gancho atende até 60cm de revestimento (dimensão do lado que vai ficar na horizontal) e 60kg do peso do revestimento; não substitui a função de aderência da argamassa colante.

**NOTA FIXAÇÃO REVESTIMENTO NA FACHADA**

RAI-FIX 8mm: para revestimentos de no mínimo 8mm de espessura; cada gancho atende até 60cm de revestimento (dimensão do lado que vai ficar na horizontal) e 60kg do peso do revestimento; não substitui a função de aderência da argamassa colante.

**LEGENDA DETALHE DE JUNTA DE FACHADA**

|                                                                                       |                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | INICIO ASSENTAMENTO REVESTIMENTO                                                                                    |
|  | JUNTA DE DILATAÇÃO ESTRUTURAL                                                                                       |
|  | JUNTA DE MOVIMENTAÇÃO                                                                                               |
|  | REVESTIMENTO EM ALUMÍNIO COMPOSTO "ACM", E=4mm, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COR BRANCO |

|                                                                                       |                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | REVESTIMENTO FOLIA LUMINO COMPOSTO "ACI". E=4mm, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FOLGAÇÃO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COR BRONZE |
|  | REVESTIMENTO CERÂMICO PASTILHA PLACA 5CMX5CM COR BEGE (ATLAS 5X5 COR MARMORE OU SIMILAR)                              |
|  | REVESTIMENTO CERÂMICO PASTILHA PLACA 5CMX5CM COR MARROM (ATLAS 5X5 COR AVIZ OU SIMILAR)                               |
|  | REVESTIMENTO CERÂMICO PASTILHA PLACA 5CMX5CM COR BRANCO GELO                                                          |

NOTAS - JUNTA DE FACHADA

JUNTAS DE MOVIMENTAÇÃO PARA REVESTIMENTO PORCELANATO: AS JUNTAS DE MOVIMENTAÇÃO PARA REVESTIMENTOS CERÂMICOS DEVEM SER DO TIPO SELADAS, PREENCHIDAS COM SELANTE DE MASTIQUE DE POLIURETANO OU SELANTE DE POLIURETANO. DEVEM INCLUIR UM DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE EM ESPUMA DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, TIPO TARUGO, CONFORME RECOMENDAÇÕES DA NBR 13.755-2017. A LARGURA(LS) DEVE SER DE NO MÍNIMO 15MM E A PROFUNDIDADE DO SELANTE DE 10MM, COM CORTE TOTAL DO EMBOÇO.

JUNTAS DE MOVIMENTAÇÃO PARA REBOCO: AS JUNTAS DE MOVIMENTAÇÃO PARA O REBOCO DEVEM SEGUIR AS MESMAS DIRETRIZES DAS JUNTAS DE MOVIMENTAÇÃO DO REVESTIMENTO CERÂMICO, INCLUINDO O USO DE SELANTE DE MASTIQUE DE POLIURETANO OU SELANTE DE POLIURETANO E UM DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE EM ESPUMA DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, TIPO TARUGO. A LARGURA DEVE SER DE 5MM E A PROFUNDIDADE DE 5MM, COM CORTE PARCIAL DO EMBOÇO, NO MÍNIMO 2/3 DA SUA ESPESSURA, CONFORME RECOMENDAÇÃO DA NBR 13.755/2017.

FIXAÇÃO MECÂNICA DAS PEÇAS DE PORCELANATO COM ÁREA MAIOR DO QUE 900CM2, DE ACORDO COM A NBR 13.755-2017, COM PRODUTO DE REFERÊNCIA: CERAMIFIX CFX RA-FIX SISTEMA DE SEGURANÇA PARA FIXAÇÃO OU EQUIVALENTE TÉCNICO, DEVERÃO SER EXECUTADAS JUNTAS DE DESOLIDARIZAÇÃO NOS CANTOS VERTICAIS, NAS MUDANÇAS DE DIREÇÃO DO PLANO DO REVESTIMENTO, E NO ENCONTRO DE ÁREA REVESTIDA COM PISOS E FORROS, COLUNAS, VIGAS, OU COM OUTROS TIPOS DE REVESTIMENTOS, BEM COMO ONDE HOUVER MUDANÇA DE MATERIAIS QUE COMPOEM A ESTRUTURA-SUPOORTE DE CONCRETO PARA ALVENARIA, DE ACORDO COM A NBR 13.755-2017.

TODAS AS NOTAS ACIMA DEVERÃO SER CONFIRMADAS E VERIFICADAS COM O FORNECEDOR DO REVESTIMENTO CERÂMICO / PORCELANATO.

A LARGURA DO REJUNTE DEVERÁ SER EXECUTADO CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO FORNECEDOR DO REVESTIMENTO.

OBS.: PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO DOS DETALHES DAS JUNTAS DE FACHADA, OS ELEMENTOS COMO BRISES, MARQUISES E REVESTIMENTOS EM ACM FORAM RETIRADOS DA REPRESENTAÇÃO NAS ELEVAÇÕES. PARA MAIORES INFORMAÇÕES, CONSULTAR OS DETALHES ESPECÍFICOS DE CADA ELEMENTO OU, PARA VISUALIZAR A COMPOSIÇÃO COMPLETA, VERIFICAR AS ELEVAÇÕES DO PROJETO ARQUITETÔNICO.

OBS.: ALGUNS TRECHOS DE FACHADA COM ÁREA INFERIOR A 24M² NÃO FORAM. CASOS NÃO SE FAZ NECESSÁRIA A PREVISÃO DE JUNTAS DE MOVIMENTAÇÃO.

CONSÓRCIO SAÚDE CONCREMAT-MEP - CNPJ 00.255.454/0001-35  
RUA JOAQUIM PALHARES, no. 40, ANDAR 5 - RIO DE JANEIRO/RJ - CEP 20.260-080 - FONE (21) 3635-4131

Medidas em centímetros. Conferir medidas no local. O valor da cota previsto na escala. Atos de qualquer natureza consultar o arquivo respectivo.

| REV                  | DATA       | CONTEÚDO       | REV | DATA | CONTEÚDO |
|----------------------|------------|----------------|-----|------|----------|
| R00                  | 18/12/2025 | EMIÇÃO INICIAL |     |      |          |
| R01                  | 27/01/2026 | REVISÃO        |     |      |          |
| R02                  | 30/01/2026 | REVISÃO        |     |      |          |
| R03                  | 30/06/2026 | REVISÃO        |     |      |          |
| Nome do Encomendado: |            |                |     |      |          |

1000

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Endereço do Empreendimento | Disciplina               |
| DIVERSOS (PROJETO PADRÃO)  | PROJETO DE FUNDAMENTAÇÃO |

|                                                            |                            |
|------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Título do desenho<br>DETALHE JUNTA DE DILATAÇÃO - FACHADAS | Etapa<br>PROJETO EXECUTIVO |
|------------------------------------------------------------|----------------------------|

|                       |  |               |         |
|-----------------------|--|---------------|---------|
| Projeto e coordenador |  | Especialidade | Prancha |
|                       |  |               |         |

**CONSORCIO SAÚDE**  
CONSORCIO SAÚDE CUMPRIMENTA - CNPJ Nº 02.202.454/0001-25  
RUA JOAQUIM PALHARES, nº. 40, ANDAR 5 - RIO DE JANEIRO/RJ - CEP Nº 20.293-080  
FONE (21) 3335-4131

|                 |                                                                                                             |                 |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| CONCREMAT   MEP | Responsável Técnico pelo Projeto Arquitetônico<br>ANA CAROLINA POTIER MENDES<br>Arquiteta CAU/PR nº 335.030 | R03<br>INDICADA |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|

BMcloud: MEP - BMcloud Basic para o Artificial 24/35 PROGRESSO 08 CER TIPO 7/ 800