Painel: QDLT
Pot. Instalada (VA): 152.708 VA
Pot. Demanda (VA): 61.448 VA

QDLT
95,0mm²
PVC RÍGIDO Ø3"
In:200 A
10kA
275 V
20 kA
DPS
TERRA
NEUTRO

1	1P/20A # 2,5mm	POT.: FASE:	Iluminação Interna
2	1P/20A # 2,5mm	POT.: FASE:	Iluminação Interna
3	1P/20A # 2,5mm	POT.: FASE:	Iluminação Interna
4	1P/20A # 2,5mm	POT.: FASE:	Iluminação Interna
5	1P/20A # 2,5mm	POT.: FASE:	Iluminação Interna
6	1P/20A # 2,5mm	POT.: FASE:	Iluminação Interna
7	1P/20A # 2,5mm	POT.: FASE:	Iluminação Interna
8	1P/20A # 2,5mm	POT.: FASE:	Iluminação Interna
9	1P/20A # 2,5mm	POT.: FASE:	Iluminação Interna
10	1P/16A # 2,5mm	POT.: FASE:	Iluminação PEAT BERA
11	1P/16A # 2,5mm	POT.: FASE:	Iluminação Avaliação Audiológica
12	1P/20A # 2,5mm	POT.: FASE:	Iluminação de emergência
13	1P/20A # 2,5mm	POT.: FASE:	Tugs Adm e Coordenação
14	1P/20A # 2,5mm	POT.: FASE:	Impressoras Sala Multiuso
15	1P/20A # 2,5mm	POT.: FASE:	Impressora ADM
16	1P/20A # 2,5mm	POT.: FASE:	Tugs Sala de Reunião e Estar
17	1P/20A # 2,5mm	POT.: FASE:	Tugs Refeitório Funcionários
18	2P In:25A,30mA DR	POT.: FASE:	TUE Microondas refeitório funcionários
19	2P In:25A,30mA DR	POT.: FASE:	TUE Cafeteira refeitório funcionários
20	2P In:25A,30mA DR	POT.: FASE:	Tugs Refeitório pacientes
21	2P In:25A,30mA DR	POT.: FASE:	Tue Cafeteira refeitório Pacientes
22	2P In:25A,30mA DR	POT.: FASE: # 4,0mm	Tugs Sanitários e circulação
23	2P In:25A,30mA DR	POT.: FASE:	TUE Microondas refeitório Pacientes
24	2P In:25A,30mA DR	POT.: FASE: # 2,5mm	TUE Rack de lógica
25	2P In:25A,30mA DR	POT.: FASE: # 2,5mm	TUGs Impressoras Recepção
26	2P In:25A,30mA DR	POT.: FASE: # 2,5mm	Tugs Sala de espera principal
27	2P In:25A,30mA DR	POT.: FASE: # 2,5mm	Tugs Atend. Infantil
28	2P In:25A,30mA DR	POT.: FASE: # 2,5mm	Tugs Sala de espera, sanit. circulação
29	2P In:25A,30mA DR	POT.: FASE: # 2,5mm	Tugs ADV, Sanit. e circulação
30	2P In:25A,30mA DR	POT.: FASE: # 2,5mm	Tugs Estadia. precoce
31	1P/25A # 2,5mm	POT.: FASE: # 2,5mm	Tugs Impressoras Estad. Precoce
32	1P/25A # 4,0mm	POT.: FASE: # 4,0mm	Tugs Espera intelectual
33	1P/25A # 4,0mm	POT.: FASE: # 4,0mm	Tugs Consult. Multiprofissional 1 e 2
34	1P/25A # 4,0mm	POT.: FASE: # 4,0mm	Tugs laboratório de protese e reab.
35	1P/20A # 2,5mm	POT.: FASE: # 2,5mm	Tugs Circulação e Sanitários
36	1P/20A # 2,5mm	POT.: FASE: # 2,5mm	Tugs Ventiladores
37	1P/25A # 4,0mm	POT.: FASE: # 4,0mm	Tugs Impressoras Mult. Prof. 1 e 2
38	1P/25A # 4,0mm	POT.: FASE: # 4,0mm	Tugs Consult. Mult. Profissional 1 e 2
39	1P/20A # 2,5mm	POT.: FASE: # 2,5mm	Tugs Consult. Oftamologia
40	1P/25A # 4,0mm	POT.: FASE: # 4,0mm	Tugs Impressoras Mult. Profissional 1 e 2
41	1P/20A # 2,5mm	POT.: FASE: # 2,5mm	Tugs Consult. Oftamologia
42	1P/20A # 2,5mm	POT.: FASE: # 2,5mm	Tugs Consult. Oftamologia e Multiprof.
43	1P/20A # 2,5mm	POT.: FASE: # 2,5mm	Tugs Esterilização e lavagem
44	1P/20A # 2,5mm	POT.: FASE: # 4,0mm	TUE AUTOCLAVE
45	1P/20A # 2,5mm	POT.: FASE: # 2,5mm	Tugs Multiprof. 1 e 2 e fisiatria
46	1P/20A # 4,0mm	POT.: FASE: # 4,0mm	TUGS Ventiladores praça coberta
47	1P/20A # 2,5mm	POT.: FASE: # 2,5mm	TUE Eletromiografo
48	2P In:25A,30mA DR	POT.: FASE: # 2,5mm	TUGS Multiprof. 1 e 2
49	2P In:25A,30mA DR	POT.: FASE: # 2,5mm	TUGS acolhimento familiar
50	2P In:25A,30mA DR	POT.: FASE: # 2,5mm	TUE Microondas acolhimento familiar
51	2P In:25A,30mA DR	POT.: FASE: # 2,5mm	TUGS ventiladores espera reabilitação
52	2P In:25A,30mA DR	POT.: FASE: # 2,5mm	TUGS Cinesioterapia e espera
53	2P In:25A,30mA DR	POT.: FASE: # 2,5mm	TUGS circulação e sanitários
54	2P In:25A,30mA DR	POT.: FASE: # 2,5mm	TUGS impressoras Cinesioterapia
55	2P In:25A,30mA DR	POT.: FASE: # 2,5mm	TUGS Ginásio
56	2P In:25A,30mA DR	POT.: FASE: # 2,5mm	TUGS impressoras Ginásio
57	2P In:25A,30mA DR	POT.: FASE: # 2,5mm	TUGS esteiras Ginásio
58	2P In:25A,30mA DR	POT.: FASE: # 4,0mm	Iluminação casa de resíduos
59	2P In:25A,30mA DR	POT.: FASE: # 2,5mm	TUE Central de alarme
60	2P In:25A,30mA DR	POT.: FASE: # 2,5mm	TUGS PEAT BERA
61	2P In:25A,30mA DR	POT.: FASE: # 2,5mm	TUGS IMPRESSORAS
62	2P In:25A,30mA DR	POT.: FASE: # 2,5mm	TUGS IMPRESSORA PEAT BERA
63	2P In:25A,30mA DR	POT.: FASE: # 2,5mm	TUGS AVALIAÇÃO AUDIOLÓGICA
64	2P In:40A,30mA DR	POT.: FASE: # 6,0mm	TUGS IMPRESSORA E CABINE
65	2P In:40A,30mA DR	POT.: FASE: # 6,0mm	TUE CHUVEIRO VEST. FUNC. MASC
66	2P In:40A,30mA DR	POT.: FASE: # 6,0mm	TUE CHUVEIRO PCD SL. ATIVIDADES
67	2P In:40A,30mA DR	POT.: FASE: # 6,0mm	TUE CHUVEIRO VEST. FUNC. FEM
68	2P In:40A,30mA DR	POT.: FASE: # 6,0mm	TUE CHUVEIRO VEST. FUNC. FEM
69	2P In:40A,30mA DR	POT.: FASE: # 6,0mm	TUE CHUVEIRO VEST. PUB.FEM.PCD
70	2P In:40A,30mA DR	POT.: FASE: # 6,0mm	TUE CHUVEIRO VEST. PUB.MASC.PCD
71	2P In:25A,30mA DR	POT.: FASE: #	Iluminação externa
72	2P In:25A,30mA DR	POT.: FASE: #	Iluminação externa
73	2P In:25A,30mA DR	POT.: FASE: #	Iluminação externa
		POT.: FASE:	RESERVA
		POT.: FASE:	RESERVA
		POT.: FASE:	RESERVA
		POT.: FASE:	RESERVA
		POT.: FASE:	RESERVA
		POT.: FASE:	RESERVA
		POT.: FASE:	RESERVA

Painel: QDLT
Localização: Alimentação:
Aterramento por: Barramento:

Circuito	Descrição	Tensão (V)	Sistema de Fases	Potência Instalada (W)	Potência Demanda (W)	Corrente Nominal (A)	FCA	FCT	Nr. Condutores Carregados	Nr. Disjuntor (Fase)	Tipo de Instalação	Condutor Pré-Dimensionado (Seção e Nr. Condutores por Fase)	Seção do Condutor Neutro (mm²)	L Aérea (m)	L Considerada (m)	Queda de Tensão (%)	W	C
1	Iluminação Ambulatório, Recepção e ADM	220	FNT	5040 VA	3528 VA	22,91 A	0,70	0,94	2	20,00 A	(CoFFC)TRAYEIA (cabo)	1#6,00(NA) 1#6,00(NA) 1#6,00	6	42,00	42	0,55	2688 VA	
2	Iluminação Espera circular, Recepção e Espera	220	FNT	3172 VA	2220 VA	14,42 A	0,70	0,94	2	16,00 A	(CoFFC)TRAYEIA (cabo)	1#6,00(NA) 1#6,00(NA) 1#6,00	6	39,00	39	0,32		1598 VA
3	Iluminação CIRCULAÇÃO e sanitários feminino/pne	220	FNT	7436 VA	5205 VA	33,80 A	0,70	0,94	2	32,00 A	(CoFFC)TRAYEIA (cabo)	1#6,00(NA) 1#6,00(NA) 1#6,00	6	44,60	47	1,87		
4	Iluminação Sanitários masculino/pne, Espera	220	FNT	3172 VA	2220 VA	14,42 A	0,70	0,94	2	16,00 A	(CoFFC)TRAYEIA (cabo)	1#6,00(NA) 1#6,00(NA) 1#6,00	6	39,00	39	0,32	1716 VA	
5	Iluminação CIRC. RESS. FEC.+ CC	220	FNT	3172 VA	1427 VA	13,85 A	0,70	0,94	2	16,00 A	(CoFFC)TRAYEIA (cabo)	1#6,00(NA) 1#6,00(NA) 1#6,00	6	41,00	41	0,32		3322 VA
6	Iluminação Canal, RAE 1 e 2 distrito e espera Vitrine	220	FNT	3172 VA	2220 VA	14,42 A	0,70	0,94	2	16,00 A	(CoFFC)TRAYEIA (cabo)	1#6,00(NA) 1#6,00(NA) 1#6,00	6	39,00	39	0,32		
7	Iluminação RAIO, ala ENFERMARIA e ADM	220	FNT	5040 VA	3528 VA	22,91 A	0,70	0,94	2	20,00 A	(CoFFC)TRAYEIA (cabo)	1#6,00(NA) 1#6,00(NA) 1#6,00	6	47,00	47	0,59	2940 VA	
10	Iluminação Ambulatório, Recepção, Espera, Vending, Canal, Raf prof 1 e 2	220	FNT	7436 VA	5205 VA	33,80 A	0,70	0,94	2	32,00 A	(CoFFC)TRAYEIA (cabo)	1#6,00(NA) 1#6,00(NA) 1#6,00	6	44,60	47	1,87		1598 VA
11	Iluminação FACHADA	220	FNT	1414 VA	0,00	7,84 A	0,70	0,94	2	10,00 A	(CoFFC)TRAYEIA (cabo)	1#6,00(NA) 1#6,00(NA) 1#6,00	6	51,53	54	0,14	1414 VA	
12	Iluminação de emergência	220	FNT	1414 VA	1414 VA	7,84 A	0,70	0,94	2	10,00 A	(CoFFC)TRAYEIA (cabo)	1#6,00(NA) 1#6,00(NA) 1#6,00	6	51,53	54	0,14		
13	Iluminação de emergência	220	FNT	2828 VA	2828 VA	15,68 A	0,70	0,94	2	16,00 A	(CoFFC)TRAYEIA (cabo)	1#6,00(NA) 1#6,00(NA) 1#6,00	6	39,00	39	0,32		2262 VA
14	TUGS 1CM e Coordenação	220	FNT	3528 VA	0	22,91 A	0,70	0,94	2	20,00 A	(CoFFC)TRAYEIA (cabo)	1#6,00(NA) 1#6,00(NA) 1#6,00	6	39,00	39	0,77	2538 VA	
15	TUGS Sala de reunião e Sala de Coordenação	220	FNT	3528 VA	0	22,91 A	0,70	0,94	2	20,00 A	(CoFFC)TRAYEIA (cabo)	1#6,00(NA) 1#6,00(NA) 1#6,00	6	39,00	39	0,77		1722 VA
16	TUGS Sala de recepção e Sala de Coordenação	220	FNT	1320 VA	0	8,57 A	0,70	0,94	2	10,00 A	(CoFFC)TRAYEIA (cabo)	1#6,00(NA) 1#6,00(NA) 1#6,00	6	51,53	54	0,33		1320 VA
17	TUGS Sala de multiuso e sala estar	220	FNT	1320 VA	0	8,57 A	0,70	0,94	2	10,00 A	(CoFFC)TRAYEIA (cabo)	1#6,00(NA) 1#6,00(NA) 1#6,00	6	51,53	54	0,33		
18	TUGS Sala de Reunião e Estar	220	FNT	1320 VA	0	8,57 A	0,70	0,94	2	10,00 A	(CoFFC)TRAYEIA (cabo)	1#6,00(NA) 1#6,00(NA) 1#6,00	6	51,53	54	0,33		
19	MICROONDAS REFEITÓRIO FUNCIONÁRIOS	220	FNT	1320 VA	1320 VA	8,57 A	0,70	0,94	2	10,00 A	(CoFFC)TRAYEIA (cabo)	1#6,00(NA) 1#6,00(NA) 1#6,00	6	51,53	54	0,33	1320 VA	
20	CAFETEIRA Refeitório Funcionários	220	FNT	1320 VA	1320 VA	8,57 A	0,70	0,94	2	10,00 A	(CoFFC)TRAYEIA (cabo)	1#6,00(NA) 1#6,00(NA) 1#6,00	6	51,53	54	0,33		
21	TUGS Refeitório Funcionários	220	FNT	1320 VA	0	8,57 A	0,70	0,94	2	10,00 A	(CoFFC)TRAYEIA (cabo)	1#6,00(NA) 1#6,00(NA) 1#6,00	6	51,53	54	0,33		
22	CAFETEIRA Refeitório Pacientes	220	FNT	1320 VA	1320 VA	8,57 A	0,70	0,94	2	10,00 A	(CoFFC)TRAYEIA (cabo)	1#6,00(NA) 1#6,00(NA) 1#6,00	6	51,53	54	0,33	1320 VA	
23	MICROONDAS Refeitório Pacientes	220	FNT	1320 VA	1320 VA	8,57 A	0,70	0,94	2	10,00 A	(CoFFC)TRAYEIA (cabo)	1#6,00(NA) 1#6,00(NA) 1#6,00	6	51,53	54	0,33		
24	TUGS Refeitório Pacientes	220	FNT	1320 VA	0	8,57 A	0,70	0,94	2	10,00 A	(CoFFC)TRAYEIA (cabo)	1#6,00(NA) 1#6,00(NA) 1#6,00	6	51,53	54	0,33		
25	Iluminação Refeitório	220	FNT	1414 VA	1414 VA	7,84 A	0,70	0,94	2	10,00 A	(CoFFC)TRAYEIA (cabo)	1#6,00(NA) 1#6,00(NA) 1#6,00	6	51,53	54	0,14	1414 VA	
26	TUGS Sala de Espera Pessoal	220	FNT	2760 VA	0	17,07 A	0,70	0,94	2	16,00 A	(CoFFC)TRAYEIA (cabo)	1#6,00(NA) 1#6,00(NA) 1#6,00	6	44,60	47	0,54	2760 VA	
27	TUGS Sala de Espera	220	FNT	2760 VA	0	17,07 A	0,70	0,94	2	16,00 A	(CoFFC)TRAYEIA (cabo)	1#6,00(NA) 1#6,00(NA) 1#6,00	6	44,60	47	0,54		3450 VA
28	TUGS Sala RAC, DIRET E ENFERMAGEM	220	FNT	3680 VA	2760 VA	17,07 A	0,70	0,94	2	16,00 A	(CoFFC)TRAYEIA (cabo)	1#6,00(NA) 1#6,00(NA) 1#6,00	6	44,60	47	0,54	2760 VA	
29	TUGS Ala Pessoal	220	FNT	2300 VA	0	14,28 A	0,70	0,94	2	16,00 A	(CoFFC)TRAYEIA (cabo)	1#6,00(NA) 1#6,00(NA) 1#6,00	6	39,00	39	0,28		690 VA
30	TUGS Sala de Espera	220	FNT	2760 VA	0	17,07 A	0,70	0,94	2	16,00 A	(CoFFC)TRAYEIA (cabo)	1#6,00(NA) 1#6,00(NA) 1#6,00	6	44,60	47	0,54		3450 VA
31	TUGS Sala Médicos	220	FNT	3680 VA	0	22,85 A	0,70	0,94	2	20,00 A	(CoFFC)TRAYEIA (cabo)	1#6,00(NA) 1#6,00(NA) 1#6,00	6	39,00	39	0,41	3680 VA	
32	TUGS Lav. fem. Prof. 1 e 2	220	FNT	3680 VA	0	22,91 A	0,70	0,94	2	20,00 A	(CoFFC)TRAYEIA (cabo)	1#6,00(NA) 1#6,00(NA) 1#6,00	6	42,00	42	0,57		
33	TUGS Lav. fem. Prof. 3 e 4	220	FNT	3680 VA	0	22,91 A	0,70	0,94	2	20,00 A	(CoFFC)TRAYEIA (cabo)	1#6,00(NA) 1#6,00(NA) 1#6,00	6	42,00	42	0,57	3680 VA	
34	TUGS Circulação e Sanitários	220	FNT	3680 VA	0	22,91 A	0,70	0,94	2	20,00 A	(CoFFC)TRAYEIA (cabo)	1#6,00(NA) 1#6,00(NA) 1#6,00	6	39,00	39	0,41		
35	TUGS Lav. Pacientes Prof. 1 e 2	220	FNT	3680 VA	0	22,91 A	0,70	0,94	2	20,00 A	(CoFFC)TRAYEIA (cabo)	1#6,00(NA) 1#6,00(NA) 1#6,00	6	39,00	39	0,41		
36	Iluminação DML, Masc. Prof. 1 e 2	220	FNT	3680 VA	0	22,91 A	0,70	0,94	2	20,00 A	(CoFFC)TRAYEIA (cabo)	1#6,00(NA) 1#6,00(NA) 1#6,00	6	42,00	42	0,57	2760 VA	
37	Iluminação DML, Masc. Prof. 3 e 4	220	FNT	2760 VA	0	17,07 A	0,70	0,94	2	16,00 A	(CoFFC)TRAYEIA (cabo)	1#6,00(NA) 1#6,00(NA) 1#6,00	6	44,60	47	0,54		
38	TUGS Lav. Pacientes Prof. 3 e 4	220	FNT	3680 VA	0	22,91 A	0,70	0,94	2	20,00 A	(CoFFC)TRAYEIA (cabo)	1#6,00(NA) 1#6,00(NA) 1#6,00	6	39,00	39	0,41		
39	TUGS Lav. Pacientes Prof. 5 e 6	220	FNT	3680 VA	0	22,91 A	0,70	0,94	2	20,00 A	(CoFFC)TRAYEIA (cabo)	1#6,00(NA) 1#6,00(NA) 1#6,00	6	39,00	39	0,41		
40	Iluminação Masc. Prof. 5 e 6	220	FNT	2760 VA	0	17,07 A	0,70	0,94	2	16,00 A	(CoFFC)TRAYEIA (cabo)	1#6,00(NA) 1#6,00(NA) 1#6,00	6	44,60	47	0,54		
41	TUGS Lav. Pacientes Prof. 7 e 8	220	FNT	3680 VA	0	22,91 A	0,70	0,94	2	20,00 A	(CoFFC)TRAYEIA (cabo)	1#6,00(NA) 1#6,00(NA) 1#6,00	6	39,00	39	0,41		
42	TUGS Lav. Pacientes Prof. 9 e 10	220	FNT	3680 VA	0	22,91 A	0,70	0,94	2	20,00 A	(CoFFC)TRAYEIA (cabo)	1#6,00(NA) 1#6,00(NA) 1#6,00	6	39,00	39	0,41		
43	Iluminação Sanitário	220	FNT	885 VA	0	5,99 A	0,70	0,94	2	10,00 A	(CoFFC)TRAYEIA (cabo)	1#6,00(NA) 1#6,00(NA) 1#6,00	6	42	42	0,13	885 VA	
44	Iluminação Sanitário	220	FNT	885 VA	0	5,99 A	0,70	0,94	2	10,00 A	(CoFFC)TRAYEIA (cabo)	1#6,00(NA) 1#6,00(NA) 1#6,00	6	42	42	0,13		
45	Casa de Pedreira	220	FNT	344 VA	344 VA	2,91 A	0,70	0,94	2	10,00 A	(CoFFC)TRAYEIA (cabo)	1#6,00(NA) 1#6,00(NA) 1#6,00	6	39,00	39	0,05	344 VA	
46	TUE Central de Alarme Incêndio	220	FNT	880 VA	1,00	5,99 A	0,70	0,94	2	10,00 A	(CoFFC)TRAYEIA (cabo)	1#6,00(NA) 1#6,00(NA) 1#6,00	6	39,00	39	0,13	880 VA	
47	TUGS Sala de Espera	220	FNT	880 VA	1,00	5,99 A	0,70	0,94	2	10,00 A	(CoFFC)TRAYEIA (cabo)	1#6,00(NA) 1#6,00(NA) 1#6,00	6	39,00	39	0,13		880 VA
48	TUGS Sala de Espera, Sala Lab., Prateleira Divisão	220	FNT	880 VA	1,00	5,99 A	0,70	0,94	2	10,00 A	(CoFFC)TRAYEIA (cabo)	1#6,00(NA) 1#6,00(NA) 1#6,00	6	39,00	39	0,13		
49	IMPRESSORA Lab., Sala Lab., Prateleira Divisão	220	FNT	880 VA	1,00	5,99 A	0,70	0,94	2	10,00 A	(CoFFC)TRAYEIA (cabo)	1#6,00(NA) 1#6,00(NA) 1#6,00	6	39,00	39	0,13	880 VA	
50	TUE Iluminação sub-estação	220	FNT	885 VA	885 VA	5,99 A	0,70	0,94	2	10,00 A	(CoFFC)TRAYEIA (cabo)	1#6,00(NA) 1#6,00(NA) 1#6,00	6	39,00	39	0,13	885 VA	
51	Tug Impressora Estética e iluminação auxiliatura	220	FNT	1320 VA	1320 VA	8,57 A	0,70	0,94	2	10,00 A	(CoFFC)TRAYEIA (cabo)	1#6,00(NA) 1#6,00(NA) 1#6,00	6	39,00	39	0,33	1320 VA	
52	Tug Impressora Estética e iluminação	220	FNT	1320 VA	1320 VA	8,57 A	0,70	0,94	2	10,00 A	(CoFFC)TRAYEIA (cabo)	1#6,00(NA) 1#6,00(NA) 1#6,00	6	39,00	39	0,33		
53	CHUVEIRO PCD SALA DE ATIVIDADES	220	FNT	5940 VA	5940 VA	38,56 A	0,70	0,94	2	40,00 A	(CoFFC)TRAYEIA (cabo)	1#6,00(NA) 1#6,00(NA) 1#6,00	6	39,00	39	0,28	5940 VA	
54	CHUVEIRO VEST. FEM.	220	FNT	5940 VA	5940 VA	38,56 A	0,70	0,94	2	40,00 A	(CoFFC)TRAYEIA (cabo)	1#6,00(NA) 1#6,00(NA) 1#6,00	6	39,00	39	0,28		
55	CHUVEIRO VEST. MASC.	220	FNT	5940 VA	5940 VA	38,56 A	0,70	0,94	2	40,00 A	(CoFFC)TRAYEIA (cabo)	1#6,00(NA) 1#6,00(NA) 1#6,00	6	39,00	39	0,28		
56	CHUVEIRO VEST. PUB.FEM.PCD	220	FNT	5940 VA	5940 VA	38,56 A	0,70	0,94	2	40,00 A	(CoFFC)TRAYEIA (cabo)	1#6,00(NA) 1#6,00(NA) 1#6,00	6	39,00	39	0,28		
57	CHUVEIRO VEST. PUB.MASC.PCD	220	FNT	5940 VA	5940 VA	38,56 A	0,70	0,94	2	40,00 A	(CoFFC)TRAYEIA (cabo)	1#6,00(NA) 1#6,00(NA) 1#6,00	6	39,00	39	0,28		
58	Iluminação externa	220	FNT	2828 VA	2828 VA	15,68 A	0,70	0,94	2	16,00 A	(CoFFC)TRAYEIA (cabo)	1#6,00(NA) 1#6,00(NA) 1#6,00	6	39,00	39	0,32		2262 VA
59	Iluminação externa	220	FNT	2828 VA	2828 VA	15,68 A	0,70	0,94	2	16,00 A	(CoFFC)TRAYEIA (cabo)	1#6,00(NA) 1#6,00(NA) 1#6,00	6	39,00	39	0,32		2262 VA
60	Iluminação externa	220	FNT	2828 VA	2828 VA	15,68 A	0,70	0,94	2	16,00 A	(CoFFC)TRAYEIA (cabo)	1#6,00(NA) 1#6,00(NA) 1#6,00	6	39,00	39	0,32		2262 VA
61	RESERVA	-	FNT	0 VA	-	-	-	-	2	20,00 A	-	-	-	-	-	-	0 VA	
62	RESERVA	-	FNT	0 VA	-	-	-	-	2	20,00 A	-	-	-	-	-	-	0 VA	
63	RESERVA	-	FNT	0 VA	-	-	-	-	2	20,00 A	-	-	-	-	-	-	0 VA	
64	RESERVA	-	FNT	0 VA	-	-	-	-	2	20,00 A	-	-	-	-	-	-	0 VA	
65	RESERVA	-	FNT	0 VA	-	-	-	-	2	20,00 A	-	-	-	-	-	-	0 VA	
66	RESERVA	-	FNT	0 VA	-	-	-	-	2	20,00 A	-	-	-	-	-	-	0 VA	
67	RESERVA	-	FNT	0 VA	-	-	-	-	2	20,00 A	-	-	-	-	-	-	0 VA	

Totais: 154.12 kVA 152708 VA 61756 VA

Legenda:
FCA Fator de Fatiência
FCA Fator de Correção por Agrupamento
FCT Fator de Correção por Temperatura
In: Corrente do Projeto (Corrigida)
In Corrente Nominal do Disjuntor (In)
Ic Capacidade de condução de corrente do condutor(A)

Painel: QFAC
Localização:
Aterramento por: Barramento:
Alimentação: 220/380V Trifásico (3F+N+T)

Circuito	Descrição	Tensão (V)	Sistema de Fases	Potência Instalada (W)	Potência Demanda (W)	Corrente Nominal (A)	FCA	FCT	Nr. Condutores Carregados	Nr. Disjuntor (Fase)	Tipo de Instalação	Condutor Pré-Dimensionado (Seção e Nr. Condutores por Fase)	Seção do Condutor Neutro (mm²)	L Aérea (m)	L Considerada (m)	Queda de Tensão (%)	W	C
AR1	Ar Condicionado 24000 BTUS Split 44kVA	220	FNT	2400 VA	2400 VA	10,91 A	0,70	0,94	2	20,00 A	(CoFFC)TRAYEIA (cabo)	1#6,00(NA) 1#6,00(NA) 1#6,00	6	39,00	39	0,27	2400 VA	
AR2	Ar Condicionado 24000 BTUS Split Hyper	220	FNT	2400 VA	2400 VA	10,91 A	0,70	0,94	2	20,00 A	(CoFFC)TRAYEIA (cabo)	1#6,00(NA) 1#6,00(NA) 1#6,00	6	39,00	39	0,27		3600 VA
AR3	Ar Cond. 18.000btus Alvorada	220	FNT	1800 VA	1440 VA	8,18 A	0,70	0,94	2	16,00 A	(CoFFC)TRAYEIA (cabo)	1#6,00(NA) 1#6,00(NA) 1#6,00	6	39,00	39	0,20	1440 VA	
AR4	Ar Cond. 24.000btus Ref. Funcionários	220	FNT	2400 VA	2400 VA	10,91 A	0,70	0,94	2	20,00 A	(CoFFC)TRAYEIA (cabo)	1#6,00(NA) 1#6,00(NA) 1#6,00	6	39,00	39	0,27		
AR5	Ar Cond. 12.000btus ADM	220	FNT	1200 VA	1200 VA	5,45 A	0,70	0,94	2	16,00 A	(CoFFC)TRAYEIA (cabo)	1#6,00(NA) 1#6,00(NA) 1#6,00	6	41,00	41	0,10	1200 VA	
AR6	Ar Cond. 18.000btus Apoio ADM	220	FNT	1800 VA	1440 VA	8,18 A	0,70	0,94	2	16,00 A	(CoFFC)TRAYEIA (cabo)	1#6,00(NA) 1#6,00(NA) 1#6,00	6	39,00	39	0,20		1440 VA
AR7	Ar Cond. 24.000btus SL. Multiuso	220	FNT	2400 VA	2400 VA	10,91 A	0,70	0,94	2	20,00 A	(CoFFC)TRAYEIA (cabo)	1#6,00(NA) 1#6,00(NA) 1#6,00	6	39,00	39	0,27		
AR8	Ar Cond. 18.000BTUS REF. PACIENTES	220	FNT	1800 VA	1440 VA	8,18 A	0,70	0,94	2	16,00 A	(CoFFC)TRAYEIA (cabo)	1#6,00(NA) 1#6,00(NA) 1#6,00	6	39,00	39	0,20		
AR9	Ar Cond. 18.000BTUS REF. PACIENTES	220	FNT	1800 VA	1440 VA	8,18 A	0,70	0,94	2	16,00 A	(CoFFC)TRAYEIA (cabo)	1#6,00(NA) 1#6,00(NA) 1#6,00	6	39,00	39	0,20		
AR10	Ar Cond. 12.000BTUS COORDENAÇÃO	220	FNT	1200 VA	1200 VA	5,45 A	0,70	0,94	2	16,00 A	(CoFFC)TRAYEIA (cabo)	1#6,00(NA) 1#6,00(NA) 1#6,00	6	41,00	41	0,10		
AR11	Ar Cond. 9.000BTUS ARQUIVO	220	FNT	900 VA	900 VA	4,09 A	0,70	0,94	2	16,00 A	(CoFFC)TRAYEIA (cabo)	1#6,00(NA) 1#6,00(NA) 1#6,00	6	39,00	39	0,08	900 VA	
AR12	Ar Cond. 12.000BTUS SERVIDOR	220	FNT	1200 VA	1200 VA	5,45 A	0,70	0,94	2	16,00 A	(CoFFC)TRAYEIA (cabo)	1#6,00(NA) 1#6,00(NA) 1#6,00	6	41,00	41	0,10		
AR13	Ar Cond. 12.000BTUS SERVIDOR	220	FNT	1200 VA	1200 VA	5,45 A	0,70	0,94	2	16,00 A	(CoFFC)TRAYEIA (cabo)	1#6,00(NA) 1#6,00(NA) 1#6,00	6	41,00	41	0,10		
AR14	Ar Cond. 9.000BTUS AMAMENTAÇÃO	220	FNT	900 VA	900 VA	4,09 A	0,70	0,94	2	16,00 A	(CoFFC)TRAYEIA (cabo)	1#6,00(NA) 1#6,00(NA) 1#6,00	6	39,00	39	0,08		
AR15	Ar Cond. 36000BTUS ESPERA PRINCIPAL	220	FNT	3600 VA	3600 VA	16,36 A	0,70	0,94	2	32,00 A	(CoFFC)TRAYEIA (cabo)	1#10,00(NA) 1#10,00(NA) 1#10,00	10	39,00	39	0,25	3600 VA	
AR16	Ar Cond. 36000BTUS ESPERA PRINCIPAL	220	FNT	3600 VA	3600 VA	16,36 A	0,70	0,94