



NOTAS:

- 1 – ELETRODUTO NÃO COTADO ø3/4".
- 2 – CONDUTOR NÃO COTADO #2,5mm².
- 3 – TODOS OS CIRCUITOS DEVERÃO SER IDENTIFICADOS COM ANILHAS (CONDUTORES FASE, NEUTRO E TERRA)
- 3 – TODOS OS CIRCUITOS DEVERÃO SER IDENTIFICADOS COM ANILHAS (CONDUTORES FASE, NEUTRO E TERRA)
- 9 – OS CABOS DEVERÃO SEGUIR O SEQUINTE PADRÃO DE CORES:
FASE – PRETA;
NEUTRO – AZUL CLARO;
RETORNO – AMARELA;
TERRA – VERDE.
- 10 – OS CABOS DEVERÃO TER AS SEQUITES CLASSES DE ISOLAMENTO:
CIRCUITOS PARCIAIS – 750V.
- 11 – OS CONDUTORES DOS CIRCUITOS TERMINAIS SOMENTE PODERÃO SER EMENDADOS EM CAIXAS DE PASSAGEM NÃO SENDO PERMITIDAS DENTRO DOS QUADROS, E DEVERÃO SER SEMPRE ESTANDEADOS E SÓLIDOS, ISOLADOS COM FITA DE AUTO-FUSÃO E RECOBERTOS COM FITA ISOLANTE ANTI-CHAMA
- 12 – A LIGAÇÃO DOS CONDUTORES NOS DISJUNTORES SERÁ ATRÁVES DE TERMINAIS PRÉ-ISOLADOS ATE CABOS DE 10mm² E DE ESTANDEAMENTO PARA AS DEMÁIS BITOLAS.
- 13 – TODOS OS DISJUNTORES DEVERÃO SER TIPO "DIN", CARACTERÍSTICA "C" (ATUAÇÃO LENTA).
- 14 – DEVERÃO SER COLOCADAS TAMPAS CEGAS EM TODAS AS CAIXAS DE PASSAGEM.
- 15 – OS ELETRODUTOS SERÃO EMENDADOS POR MEIO DE LUVAS ATARRACADAS EM AMBAS AS EXTREMIDADES A SEREM LIGADAS.
- 16 – SÓ PODERÃO SER ABERTOS OS OLHALS DAS CAIXAS DESTINADOS A RECEBER LIGAÇÕES DE
- 17 – AS LIGAÇÕES DOS ELETRODUTOS RÍGIDOS COM CAIXAS/QUADROS SERÃO FEITAS COM ARRUELAS PELO LADO EXTERNO E BUCHAS PELO INTERNO.
- 18 – AS LIGAÇÕES DOS ELETRODUTOS METÁLICOS FLEXÍVEIS TIPO "SEAL TUBE" SERÃO FEITAS COM BOXES.

Assinado digitalmente por Mathews Almeida da Silva
 NO: CN=Mathews Almeida da Silva, E=matheus_almeida@hotmail.com.br
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2026.09.15 20:33:24 -0300
 Font PDF-Reader Versão: 2006.1.1

CONSORCIO SAÚDE CONCREMAT-MEP - CNPJ 00.255.454/0001-35
RUA JOAQUIM PALHARES, no. 40, ANDAR 5 - RIO DE JANEIRO/RJ - CEP 20.260-080 - FONE (21) 3535-4133

Nome do Empreendimento		UBS II	
Endereço do Empreendimento		Disciplina	
LUA P. LOT. PARQUE DAS PALMEIRAS, SIN, SÃO PEDRO, VITÓRIA DA CONQUISTA / BA		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	
Título do desenho		Escala	
PLANTA DE ENTRADA DE ENERGIA		PROJETO EXECUTIVO	
Projetista e coordenador CONSÓRCIO SAÚDE CONCREMAT/MEP - CNPJ 06.255.454/0001-35 RUA JOSUIA PALMEIRES, no. 40, ANDAR 5 - R/O DE JANDARA - CEP 20.260-080 FONE (21) 3535-4131		Prancha 01/02 Especialidade ELE	
 CONSÓRCIO SAÚDE CONCREMAT MEP		Revisão 00 Escala 1/125	
Responsável Técnico pelo Projeto de Urbanismo ALA LEONIR PEREIRA SANTOS Arquiteta CAUBA nº A32017-0			