


PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM A PERCUSSÃO



JC SONDAGENS
ESTUDOS GEOLÓGICOS E GEOTÉCNICOS
PERCUSSÃO, ROTATIVA E MISTA

CLIENTE: MHA Engenharia Ltda

OBRA: Construção Civil

LOCAL: Rua João Agapito s/n - São Sebastião do Passé - Bahia.

Nº DO FURO: **SP-01**

DATA INÍCIO: 08/06/2017


DATA FINAL: 08/06/2017

Cota da boca do furo: **0,86** **PROJETO:** 63004

RESPONSÁVEL:

PENETRAÇÃO (GOLPES/30cm)										NÍVEL DE ÁGUA	COTA (m)	PERFIL GRÁFICO E Nº DE AMOSTRAS	PROF. DA CAMADA (M)	CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL		
Nº GOLPES		GRÁFICO														
1º e 2º	2º e 3º	5	10	15	20	25	30	35	40						45	50
2	2															
6	6												0,17	1	0,69	Silte argiloso com areia fina, variegada, muito mole. (Provável Aterro).
7	9													2		Silte argiloso com areia fina vermelho a variegada, média.
11	14													3		Ídem, média a rija.
20	32													4		Ídem, rija.
24	42												-4,34	5	5,20	Ídem, muito rija.
20	27												-5,64	6	6,50	Silte argiloso com areia fina , marrom, muito rija a dura.
26	37												-6,79	7	7,65	Silte argiloso com areia fina e traços de rocha alterada (folhelho?), marrom, muito rija a dura.
														8		Impenetrável com 7,65 mts NBR 6484/2001
														9		
														10		
														11		
														12		
														13		
														14		
														15		
														16		
														17		
														18		
CARACTERÍSTICAS DA COMPOSIÇÃO DE PERFURAÇÃO											NÍVEL D'ÁGUA (m)		LEGENDA			
REVESTIMENTO ø 60, 5 mm AMOSTRADOR: ø INTERNO: 34 mm/ø EXTERNO: 50,8 PESO: 65 Kg - ALTURA DE QUEDA: 75 cm											APÓS 24 HORAS:					
											2.81		AREIA	ATERRO		
													ARGILA	SILTE		
													PEDREGULHO	MAT. ORG.		
													ROCHA ALTERADA			

PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM A PERCUSSÃO



JC SONDAGENS
ESTUDOS GEOLÓGICOS E GEOTECNICOS
PERCUSSÃO, ROTATIVA E MISTA

CLIENTE: MHA Engenharia Ltda

OBRA: Construção Civil

LOCAL: Rua João Agapito s/n - São Sebastião do Passé - Bahia.

Nº DO FURO: **SP-02**

DATA INÍCIO: 08/06/2017

DATA FINAL: 08/06/2017


Cota da boca do furo: **0,85** **PROJETO:** 63004

RESPONSÁVEL:

PENETRAÇÃO (GOLPES/30cm)										NÍVEL DE ÁGUA	COTA (m)	PERFIL GRÁFICO E Nº DE AMOSTRAS	PROF. DA CAMADA (M)	CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL		
Nº GOLPES		GRÁFICO														
1º e 2º	2º e 3º	5	10	15	20	25	30	35	40						45	50
2	2												0,25	1	0,60	Silte argiloso com areia fina, variegada, muito mole. (Provável Aterro).
6	7													2	1	Silte argiloso com areia fina vermelho a variegada, média.
8	9											2.80		3	2	Ídem, rija.
12	15													4	3	Ídem, rija.
19	30													5	4	Ídem, muito rija.
24	40											-4,45		6	5	Silte argiloso com areia fina, marrom, muito rija a dura.
20	32											-5,27		7	6	Silte argiloso com areia fina, variegada, muito rija a dura.
27	38											-6,35		8	7	Silte argiloso com areia fina e traços de rocha alterada (folhelho?), marrom, muito rija a dura.
												-6,85		9	8	Impenetrável com 7,70 mts NBR 6484/2001
														10	9	
														11	10	
														12	11	
														13	12	
														14	13	
														15	14	
														16	15	
														17	16	
														18	17	
CARACTERÍSTICAS DA COMPOSIÇÃO DE PERFURAÇÃO											NÍVEL D'ÁGUA (m)		APÓS 24 HORAS:		LEGENDA	
REVESTIMENTO ø 60, 5 mm AMOSTRADOR: ø INTERNO: 34 mm/ø EXTERNO: 50,8 PESO: 65 Kg - ALTURA DE QUEDA: 75 cm											2.80		AREIA ARGILA PEDREGULHO		ATERRO SILTE MAT.ORG. ROCHA ALTERADA	

A diagram showing a well with a yellow pump handle and a black bucket hanging from it. The well is represented by a yellow vertical cylinder. The background is a gradient of orange and yellow.

JC SONDAGENS
ESTUDOS GEOLÓGICOS E GEOTECNICOS
PERCUSSÃO, ROTATIVA E MISTA

RESPONSÁVEL:

A diagram showing a well with a yellow pump handle and a black bucket hanging from it. The well is represented by a yellow vertical cylinder. The background is a gradient of orange and yellow.

JC SONDAGENS
ESTUDOS GEOLÓGICOS E GEOTECNICOS
PERCUSSÃO, ROTATIVA E MISTA

RESPONSÁVEL:

PENETRAÇÃO (GOLPES/30cm)											NÍVEL DE ÁGUA	COTA (m)	PERFIL GRÁFICO E Nº DE AMOSTRAS	PROF. DA CAMADA (M)	CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL		
Nº GOLPES		GRÁFICO															
1º e 2º	2º e 3º	5	10	15	20	25	30	35	40	45						50	
2	2												-0,20	1	0,55	Areia fina pouco siltosa ,amarela, muito fofa. (Provável Aterro).	
10	12														2	1	Silte argiloso com areia fina vermelho, rija.
15	21											3.00			3	2	Ídem, rija a muito rija.
17	25														4	3	Ídem,muito rija.
20	28												-4,55		5	4	Ídem,muito rija.
34	42														6	5	Silte argiloso com areia fina , marrom, dura.
48	58												-6,05		7	6	
32	49														8	7	Silte argiloso com areia fina e traços de rocha alterada (folhelho?) , marrom , dura.
30 / 3													-7,68		9	8	
															10	9	Impenetrável com 8,03 mts NBR 6484/2001
															11	10	
															12	11	
															13	12	
															14	13	
															15	14	
															16	15	
															17	16	
															18	17	
CARACTERÍSTICAS DA COMPOSIÇÃO DE PERFURAÇÃO REVESTIMENTO ø 60, 5 mm AMOSTRADOR:ø INTERNO: 34 mm/ø EXTERNO: 50,8 PESO: 65 Kg - ALTURA DE QUEDA: 75 cm											NÍVEL D'ÁGUA (m) APÓS 24 HORAS: 3.00				LEGENDA AREIA ARGILA PEDREGULHO ATERRO SILTE MAT.ORG. ROCHA ALTERADA		

A diagram showing a crane with two yellow support beams meeting at a top point. A black pulley is attached to the top point, and a black rectangular load is suspended from it by a rope. The load is positioned above a yellow cylindrical object, which is partially submerged in a brown liquid representing water. The crane is mounted on a white base.

JC SONDAGENS
ESTUDOS GEOLÓGICOS E GEOTECNICOS
PERCUSSÃO, ROTATIVA E MISTA

RESPONSÁVEL: