

Usar as espessuras indicadas e a cor preta.

Cor	Espessura (mm)
1	0,2
2	0,6
3	0,4
4	0,3
5	0,1
6	0,1
7	0,6
8	0,6
9	0,2
10	1,0
11	0,1
12	0,1
13	0,1
14	0,1
15	0,09
20	0,1 0,75
25	0,1 0,45
30	0,1 0,45
35	0,1 0,25
40	0,1 0,15

Plotar em preto e branco.



PLANTA BAIXA DO TÉRREO
ESC. 1:50

NOTAS GASES

NOTAS

GASES MEDICINAIS

- DIÂMETROS ESTÃO EM MILÍMETROS E AS DIMENSÕES ESTÃO EM METROS.
- A ESPECIFICAÇÃO DA BOMBA E DO COMPRESSOR QUE ATENDEM A ODONTOLOGIA NÃO É ESCOPO SENDO APENAS A INTRA DE TUBULAÇÃO PROJETADA.
- AS TUBULAÇÕES DE AR COMPRIMIDO DEVERÃO SER EM COBRE.
- AS TUBULAÇÕES DE VÁCUO DEVERÃO SER EM PVC MARROM.

LEGENDA SISTEMAS DE GASES MEDICINAIS

NOMENCLATURA	DESCRIÇÃO
ACM	TUBULAÇÃO DE AR COMPRIMIDO
VAC	TUBULAÇÃO DE VÁCUO
O	TUBULAÇÃO QUE SOBE
C	TUBULAÇÃO QUE DESCE
ISI	DERIVAÇÃO EM TE PARA BAIXO
IDENTIFICAÇÃO DOS SISTEMAS	
IDENTIFICAÇÃO DAS PRUMADAS	IDENTIFICAÇÃO DE DETALHES
REGISTRO DE GAVETA	
VÁLVULA ESFERA	