

- 01- O MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO DEVE SER CONSULTADOR PARA INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES.
- 02- O DIÂMETRO DOS ELÉTROTUTOS NÃO INDICADOS SÃO DE 3/4".
- 03- PARA AS PAREDES DE ALVENARIA E LAJES DE CONCRETO (PISO E TETO), DEVERÃO SER UTILIZADOS ELÉTROTUTOS DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL REFORÇADO (FABRICAÇÃO EM PVC ANTICHAMA), PARA INSTALAÇÕES APARENTES DEVERÃO SER UTILIZADO ELÉTROTUTO DE AÇO CARBONO GALVANIZADO.
- 04- TODO ELÉTROTUTO SECO DEVERÁ POSSUIR ARAME GUIA.
- 05- OS TRECHOS DE ELÉTROTUTOS QUE VENHAM A TER INTERFERÊNCIA COM PLAIRES E/OU VIGAS, DEVEM SER EXECUTADOS NA MESMA FASE DESTAS ESTRUTURAS.
- 06- CONDUTORES, FASE, NEUTRO, RETORNO E TERRA, COM SEÇÃO NÃO INDICADA SÃO DE #2,5mm².
- 07- DURANTE A INSTALAÇÃO DAS TOMADAS E PONTOS DE FORÇA ESPECÍFICAS DEVE-SE CONFIRMAR OS LAYOUTS/DETALHAMENTOS DO PROJETO DE ARQUITETURA BEM COMO SEGUIR AS RECOMENDAÇÕES ESPECÍFICAS DOS FABRICANTES DOS EQUIPAMENTOS.
- 08- PARA POSIÇÃO FINAL, DOS PONTOS DAS UNIDADES CONDENSADORAS - VER PROJETO ESPECÍFICO DE CLIMATIZAÇÃO.
- 09- TODAS AS LUMINÁRIAS DEVERÃO SER ATERRADAS.

	LEGENDA
	LUMINÁRIA RETANGULAR DE SOBREPOR COM REFLETOR EM ALUMÍNIO E ALETAS PLANAS, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 20W/220V, EQUIPADA COM 1 REATOR ELETRÔNICO DUPLO 4FF/P/R, REF. ITAM – 3501
	LUMINÁRIA RETANGULAR DE SOBREPOR COM REFLETOR EM ALUMÍNIO, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 20W/220V, EQUIPADA COM 1 REATOR ELETRÔNICO DUPLO 4FF/P/R, REF. ITAM – 3530
	LUMINÁRIA DE SOBREPOR TIPO ARANDELA A PROVA DE TEMPO, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 26W/220V, REF. ITAM – TASSU
	LUMINÁRIA CIRCULAR DE SOBREPOR COM REFLETOR EM ALUMÍNIO, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES COMPACTA DE 20W/220V, REF. ITAM – AMBAR
	LUMINÁRIA CIRCULAR DE SOBREPOR COM REFLETOR EM ALUMÍNIO, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 20W/220V, REF. ITAM – AMBAR
	LUMINÁRIA FECHADA PARA LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO 250W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA. INSTALADO EM POSTE CURVO SIMPLES DE 9 METROS
	LUMINÁRIA FECHADA PARA LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO 250W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA. INSTALADO EM POSTE CURVO DUPLO DE 9 METROS
	BLOCO AUTÔNOMO LED DE SOBREPOR, AUTONOMIA DE 2 HORAS.
	PLACA PARA BALIZAMENTO EM ACRÍLICO FRESADO (250 x 170mm) COM FUNDO BRANCO.
	PLACA PARA BALIZAMENTO EM ACRÍLICO FRESADO (250 x 170mm) COM FUNDO BRANCO.
	RELÊ FOTOELÉTRICO IP-43/-K/-04, BIVOLT (127/220V), REF. 642.46, PIAL LERGAN
	INTERRUPTOR SIMPLES E CONJUNTO COM 2 INTERRUPTORES SIMPLES 10A/250V, MONTADOS EM CAIXA 4"x2"x2" (INSTALAÇÃO EMBUTIDA) – h=1,00m DO PISO ACABADO
	INTERRUPTOR PARALELO SIMPLES 10A/250V, MONTADO EM CAIXA 4"x2"x2" (INSTALAÇÃO EMBUTIDA) – h=1,00m DO PISO ACABADO
	INTERRUPTOR SIMPLES 10A/250V COM TOMADA F+N+T=20A, MONTADO EM CAIXA 4"x2"x2" (INSTALAÇÃO EMBUTIDA) – h=1,00m DO PISO ACABADO
	TOMADA F+N+T=20A – h=0,30m DO PISO ACABADO 01 OU 02 TOMADAS INSTALADA EM CAIXA 4"x2"x2"
	TOMADA F+N+T=20A – h=1,30m DO PISO ACABADO 01 OU 02 TOMADAS INSTALADA EM CAIXA 4"x2"x2"
	TOMADA F+N+T=20A – h=2,20m DO PISO ACABADO 01 OU 02 TOMADAS INSTALADA EM CAIXA 4"x2"x2"
	TOMADA F+N+T=20A – h=L.A.J.E, 01 TOMADA INSTALADA EM CAIXA 4"x2"x2"
	PONTO DE FORÇA MONOFÁSICA – h=2,20m DO PISO ACABADO INSTALADO EM CAIXA 4"x2"x2" – EXCETO ONDE INDICADO
	PONTO DE FORÇA – EMBUTIDO NO PISO OU EM CAIXA 10x10x8cm A PROVA DE TEMPO PARA INSTALAÇÃO SOBRE A LAJE
	ELETRODUTO CORRUGADO FLEXÍVEL REFORÇADO, EMBUTIDO NA PAREDE OU TETO
	ELETRODUTO DE AÇO CARBONO GALVANIZADO, APARENTE NAS ÁREAS EXTERNAS E/OU SOBRE LAJE
	ELETRODUTO DE PEAD EMBUTIDO NO PISO E/OU SOLO NAS ÁREAS INTERNAS E NAS ÁREAS EXTERNAS
	ELETROCALHA EM AÇO GALVANIZADO A FOGO – DIMENSÃO: 50X50mm
	ELETROCALHA EM AÇO GALVANIZADO A FOGO – DIMENSÃO: 100X50mm
	CONDUTORES NEUTRO, FASE, RETORNO, TERRA
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR – ESPECIFICAÇÃO NO MEMORIAL
	CAIXA PVC – 4"x2"x2" – h=INDICADO

O	EMISSÃO INICIAL	20/12/2018	IVANOV	SALIM
Revisão nº	Descrição	Data	Projetista	Aprovação

