


NOTAS

- 01- O MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO DEVE SER CONSULTADOR PARA INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES.
- 02- O DIÂMETRO DOS ELETRODUTOS NÃO INDICADOS SÃO DE 3/4".
- 03- PARA AS PARDES DE ALVENARIA E LAJES DE CONCRETO (PISO E TETO), DEVERÃO SER UTILIZADOS ELETRODUTOS DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL REFORÇADO (FABRICAÇÃO EM PVC ANIMADO) PARA INSTALAÇÕES ADEQUADAS DEVERÁ SER UTILIZADO ELETRODUTO DE AÇO CARBONO GALVANIZADO.
- 04- TODO ELETRODUTO SECO DEVERÁ POSSUIR ARAME GUA.
- 05- OS TRECHOS DE ELETRODUTOS QUE VENHAM A TER INTERFERÊNCIA COM PLAIRES E/OU VIGAS, DEVEM SER EXECUTADOS NA MESMA FASE DESTAS ESTRUTURAS.
- 06- CONDUTORES, FASE, NEUTRO, RETORNO E TERRA, COM SEÇÃO NÃO INDICADA SÃO DE #2,5mm².
- 07- DURANTE A INSTALAÇÃO DAS TOMADAS E PONTOS DE FORÇA ESPECÍFICOS DEVE-SE CONFIRMAR OS LAYOUTS/DETALHAMENTOS DO PROJETO DE ARQUITETURA BEM COMO SEGUIR AS RECOMENDAÇÕES ESPECÍFICAS DOS FABRICANTES DOS EQUIPAMENTOS.
- 08- TODAS AS LUMINÁRIAS DEVERÃO SER ATERRADAS.

LEGENDA	
	LUMINÁRIA RETANGULAR DE SOBREPOR COM REFLETOR EM ALUMÍNIO, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 29W/220V, EQUIPADA COM 1 REATOR ELETRÔNICO DUPLO APF/PR, REF. ITAM - 3530
	LUMINÁRIA CIRCULAR DE SOBREPOR COM REFLETOR EM ALUMÍNIO, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 20W/220V, REF. ITAM - AMBAR
	INTERRUPTOR SIMPLES E CONJUNTO COM 2 INTERRUPTORES SIMPLES 10A/250V, MONTADOS EM CAIXA 4"x2"x2" (INSTALAÇÃO EMBUTIDA) - h=1,30m DO PISO ACABADO
	INTERRUPTOR PARALELO SIMPLES 10A/250V, MONTADO EM CAIXA 4"x2"x2" (INSTALAÇÃO EMBUTIDA) - h=1,30m DO PISO ACABADO
	INTERRUPTOR SIMPLES 10A/250V COM TOMADA F+N+T-20A, MONTADO EM CAIXA 4"x2"x2" (INSTALAÇÃO EMBUTIDA) - h=1,00m DO PISO ACABADO
	TOMADA F+N+T-10A - h=0,30m DO PISO ACABADO 01 OU 02 TOMADAS INSTALADA EM CAIXA 4"x2"x2"
	TOMADA F+N+T-10A - h=1,30m DO PISO ACABADO 01 OU 02 TOMADAS INSTALADA EM CAIXA 4"x2"x2"
	TOMADA F+N+T-10A - h=2,20m DO PISO ACABADO 01 OU 02 TOMADAS INSTALADA EM CAIXA 4"x2"x2"
	CAIXA OCTOGONAL EM PVC ANTICHAMA - INSTALAÇÃO NA LAJE
	ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL REFORÇADO, EMBUTIDO NA PAREDE OU TETO
	ELETRODUTO DE AÇO CARBONO GALVANIZADO, APARENTE NAS ÁREAS EXTERNAS
	ELETRODUTO DE PEAD EMBUTIDO NO PISO
	CONDUTORES NEUTRO, FASE, RETORNO, TERRA
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR - ESPECIFICAÇÃO NO MEMORIAL

Cor des.	Epessura (mm)
1	0,2
2	0,6
3	0,4
4	0,3
5	0,1
6	0,1
7	0,6
8	0,8
9	0,2
10	1,0
11	0,2
12	0,2
13	0,2
14	0,1
15	0,09
20 a 249	Use Objeto Color. Plot. Color.
250	0,1 67%
251	0,1 54%
252	0,1 40%
253	0,1 28%
254	0,1 13%

[illegible]

0	EMIÇÃO INICIAL	20/12/2018	IVANOV	SALIM
Revisão n°	Descrição	Data	Projetista	Aprovação

		PROSUS SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA-SESAB			
Unidade/Orgão: CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL / SESAB		Município: SALVADOR		Bairro: PAU DA LIMA	
Nome do projeto: PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		Escala: 1:25			
Título: LIXEIRA PLANTA DO TÉRREO		Data: 20/12/2018		Folha: ELE 005	
Responsável técnico: CARLOS ALBERTO CUNHA CRA: 601782300		Coord. elab. de projetos: MARIA TEREZA DE CARVALHO BRAGA CAU: 4515353-2			
Arquivo: 029_PE_ELE_005_CAPS III_PAU DA LIMA_LIX_R01.dwg		Topógrafo: -		Desenho: LEONARDO	