

1 PLANTA BAIXA
ESCALA: 1/75

LEGENDA PAVIMENTO		
TIPO	LEGENDA	DESCRIÇÃO
EXTINTORES		EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6Kg, CLASSE BC. CAPACIDADE EXTINTORA 5-B-C
		EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PÓ QUÍMICO ABC DE 6Kg, CLASSE ABC. CAPACIDADE EXTINTORA: 2-A 20-B-C.
IL. EMERG.		BLOCO AUTÔNOMO P/ ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM AUTONOMIA MINIMA DE 1 HORAS, PARA ACLARAMENTO/BALIZAMENTO. RESISTENTE A 70°C.

LEGENDA DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO				
CÓDIGO	SÍMBOLO	SIGNIFICADO	FORMA E COR	DIMENSÃO
S2		ORIENTAÇÃO DO SENTIDO DA SAÍDA DE EMERGÊNCIA	SÍMBOLO: RETANGULAR FUNDO: VERDE PCT.: FOTOLUMIN.	260X130
S3		SAÍDA DE EMERGÊNCIA (SOBRE A PORTA)	SÍMBOLO: RETANGULAR FUNDO: VERDE PCT.: FOTOLUMIN.	260X130
S12		SAÍDA DE EMERGÊNCIA (SAÍDA DE EDIFICAÇÃO)	SÍMBOLO: RETANGULAR FUNDO: VERDE PCT.: FOTOLUMIN.	260X130
E5		EXTINTOR DE INCÊNDIO	SÍMBOLO: RETANGULAR FUNDO: VERMELHO PCT.: FOTOLUMIN.	200
A2		PLACA INDICATIVA CUIDADO - RISCO DE INCÊNDIO	SÍMBOLO: TRIÂNGULO FUNDO: AMARELO PCT.: FOTOLUMIN.	300
A5		PLACA INDICATIVA CUIDADO - RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO	SÍMBOLO: TRIÂNGULO FUNDO: AMARELO PCT.: FOTOLUMIN.	300

SINALIZAÇÃO - TABELA DE CORES				
COR	MUNSELL	PANTONE	CMYK	RGB
VERMELHO	5R 4/14	485C	CM100Y91K0	R255 G0 B23
AMARELO	5Y 8/12	108C	CM99Y94K0	R255 G255 B0
VERDE	2.5G 3/4	350C	C79M0Y87K76	R0 G61 B0
PRETA	N 1.0/	419C	CM0Y0K100	RO G0 B0
BRANCO	N 9.5/	-	-	-

CLASSIFICAÇÃO QUANTO A OCUPAÇÃO (Conforme Tabela 1 Decreto n° 16.302/2015)				
GRUPO	OCUPAÇÃO	DIVISÃO	DESCRIÇÃO	EXEMPLOS
H	SERVIÇO DE SAÚDE E INSTITUCIONAL	H-3	HOSPITAL E ASSEMBLHADOS	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
CLASSIFICAÇÃO QUANTO A ALTURA (Conforme Tabela 2 Decreto n° 16.302/2015)				
TIPO	DENOMINAÇÃO		ALTURA	
I	EDIFICAÇÃO TÉRREA		UM PAVIMENTO	
CLASSIFICAÇÃO QUANTO A CARGA DE INCÊNDIO (Conforme Tabela 3 Decreto n° 16.302/2015)				
RISCO	CARGA DE INCÊNDIO (MJ/M²)			
BAIXO	300MJ/m²			
CONTROLE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO (Conforme IT-10/2016 CBMBA)				
PISOS	ACABAMENTO		I, II-A OU III-A	
	REVESTIMENTO			
PAREDES	ACABAMENTO		I, II-A OU III-A	
	REVESTIMENTO			
TETOS E FORROS	ACABAMENTO		I, II-A	
	REVESTIMENTO			
QUADRO RESUMO DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA (Conforme Tabela 6D Decreto n° 16.302/2015)				
CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO		CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA N°10/2016 CBMBA		
SAÍDAS DE EMERGÊNCIA		CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA N°11/2016 CBMBA		
BRIGADA DE INCÊNDIO		CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA N°17/2016 CBMBA		
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA		CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA N°18/2017 CBMBA		
SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA		CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA N°20/2017 CBMBA		
		DIÓXIDO DE CARBONO 5-B-C PÓ QUÍMICO SECO ABC 2A 20-B-C CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA N°21/2017 CBMBA		
DISTÂNCIA MÁXIMA A PERCORRER (Conforme Tabela 2 IT-11/2016 CBMBA)				
PISO	N° DE SAÍDAS	CHUV. AUTOMÁTICOS	DETECÇÃO AUTOMAT.	DIST. MÁX. A PERCORRER
DESCARGA	01	NÃO	NÃO	15,60 METROS

NOTA:

ASSINATURA: RESPONSÁVEL LEGAL

ASSINATURAS: PROJETO - RESPONSÁVEL TÉCNICO

REVISÃO

REV. 01

REV. 04

REV. 05

REV. 06

REV. 07

REV. 08 - FEVEREIRO 2025 - EMISÃO FINAL

ASSINATURA: APROVAÇÃO

SESAB - SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA
CERP - COORDENAÇÃO EXECUTIVA DE INFRAESTRUTURA DA REDE FÍSICA DA SESAB
EAS - COORDENAÇÃO DE ARQUITETURA EM SAÚDE

GOVERNO DO ESTADO
BAHIA
SECRETARIA DA SAÚDE

JCA
ENGENHARIA E ARQUITETURA

PROJETO:
CONSTRUÇÃO DA UBS INDÍGENA TIPO II

ENDEREÇO:
ETAPA PROJETO:
PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES DE PPCI

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ROGÉRIO DE SOUZA VASCONCELOS

REG. Nº: A-283977

PLANTA:
PLANTA BAIXA

ESCALA: INDICADAS

DATA: ABRIL/2025

FOLHA:
02/02