

Ao Eng. Hairan Carlos Fernandes
Secretaria da Saúde do Governo do Estado – SESAB
Coordenação Executiva de Infraestrutura da Rede Física – CEIRF
Coordenação de Arquitetura em Saúde – CAS

Assunto: Projeto de SPDA – UBS_IN2 – UBS Indígena Tipo II

Prezado, seguem respostas e justificativas aos apontamentos realizados na análise do material apresentado que compõem a disciplina de SPDA:

1. Na ART apresentada está incluso no campo de “Atividade Técnica”, elaboração de projeto para sistema de Sonorização e CFTV, porém não foram localizados os projetos referentes a essas áreas. Favor verificar.

Resposta: A ART será retificada. De fato, a sonorização e o CFTV não foram desenvolvidos, pois não estavam no escopo da OS.

2. Nas plantas “S25007-UBS_IN2-ELE-DE-002-R0 (220) e S25007-UBS_IN2-ELE-DE-002-R0 (380)”, incluir os itens, haste e cabo de cobre nú para aterramento da entrada e do sistema em planilha orçamentaria e memória de cálculo;

Resposta: Atendido.

3. É importante ressaltar que os quantitativos informados e as descrições dos materiais a serem utilizados em Memória de Cálculo “S25007-UBS_IN2-SPDA-MC-001-R0”, e em Planilha Orçamentaria “S25007-UBS_IN2-PLO-000-R0”, são de responsabilidade do Profissional / Empresa contratada pela elaboração dos projetos.

Resposta: Ciente.

Mayrthon Paulo Costa Júnior
Diretor Técnico