



Comprimento de traspasse

75

05.00



Volume de concreto (C-30) = 18.3 m³

- NOTAS DE PROJETO**
- **Classe do concreto: C30**
 - **Atentar para os cobrimentos;**
 - **Resistência à compressão característica do concreto (fck): 30 MPa**
 - **Módulo de elasticidade: 31000 MPa**
 - **Relação a/c $\leq$ 0,60**
 - **Slump: 100 +/- 20**
 - **Cobrimento das armaduras - Fundações = 45 mm**
 - **Cobrimento das armaduras Pilares e Vigas = 40 mm**
 - **O cimento a empregar será o Portland comum tipo CP II-F-32, devendo satisfazer às prescrições da ABNT NBR 11578:1991.**
 - **A retratida das escoras deverá seguir os prazos mínimos apresentados a seguir:**
 - 50 % das escoras - 07 dias
 - 25 % das escoras - 14 dias
 - 25% restantes - 28 dias
 - **Deverá ser utilizado aço CA - 60 para bitolas de 5 mm.**
 - **Deverá ser utilizado aço CA - 50 para demais bitolas.**
 - **É permitido o uso de espaçadores de concreto ou argamassa, desde que apresentem relação água a cimento menor ou igual a 0,60.**
 - **O Diâmetro do pino de dobramento não deverá ser inferior a 3 vezes o diâmetro nominal da barra.**
 - **Na retirada da forma e escoramento devem ser obedecidas:**
 - **Faces laterais - 03 dias**
 - **Faces inferiores - 21 dias e faces inferiores, deixando-se pontaletes - 14 dias**
 - **O Nv. 0,00 m na estrutura é igual a 0,00 m do nível da arquitetura no térreo.**

01 DETALHAMENTO DAS ARMADURAS DO RADIER E PISO
ESCALA: SE

NOTA:	ASSINATURA RESPONSÁVEL LEGAL
	ASSINATURAS PROJETO - RESPONSÁVEL TÉCNICO
REVISÃO	ASSINATURA APROVAÇÃO
REV-01	
REV-04	
REV-03	
REV-02	
REV-05	
REV-06 - APROVADO - CATEGORIA FINAL	

SESAB - SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA RUA: COORDENADORIA EXECUTIVA DE INFRAESTRUTURA E SAÚDE FÍSICA DA BAHIA Cx. COORDENAÇÃO DE ARQUITETURA EM SAÚDE		GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA SECRETARIA DA SAÚDE
EAS: UBSI - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE INDÍGENA		
PROJETO: CONSTRUÇÃO DA UBS INDÍGENA TIPO I		
ENDEREÇO:		
ETAPA PROJETO:		
PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA		
RESPONSÁVEL TÉCNICO: JOSÉ CARLOS DA ROCHA		CREA Nº 01.086.2/ BA
PLANTA:		
DET. ARM. PISO E RADIER		
ESCALA: 1/50		
DATA: ABRIL/2005		