

Ao Eng. Hairan Carlos Fernandes
Secretaria da Saúde do Governo do Estado – SESAB
Coordenação Executiva de Infraestrutura da Rede Física – CEIRF
Coordenação de Arquitetura em Saúde – CAS

Assunto: Projeto de Cabeamento Estruturado – UBS_IN1 – UBS Indígena Tipo I

Prezado, seguem respostas e justificativas aos apontamentos realizados na análise do material apresentado que compõem a disciplina de Cabeamento Estruturado:

1. Na ART apresentada está incluso no campo de “Atividade Técnica”, elaboração de projeto para sistema de Sonorização e CFTV, porém não foram localizados os projetos referentes a essas áreas. Favor verificar.

Resposta: A ART será retificada. De fato, a sonorização e o CFTV não foram desenvolvidos, pois não estavam no escopo da OS.

2. Verificar especificação de caixa de passagem metálica item 4.16.5.3 da Planilha Orçamentaria, em projeto é indicado a utilização de caixa de embutir e em planilha a mesma está de sobrepor.

Resposta: Atendido.

3. Considerar em Planilha Orçamentaria “S25006-UBS_IN1-PLO-000-R0”, um nobreak de 1.4 ou 1.2kVA, para o Rack.

Resposta: Atendido.

4. Considerar em Planilha Orçamentaria “S25006-UBS_IN1-PLO-000-R0”, emenda para eletrocalha e parafuso tipo cabeça de lenticla, porca e arruela para fixação das conexões.

Resposta: Atendido.

5. Considerar em Planilha Orçamentaria “S25006-UBS_IN1-PLO-000-R0”, suporte ou ganho para fixação do tirante a eletrocalha.

Resposta: Atendido.

6. Considerar em Planilha Orçamentaria “S25006-UBS_IN1-PLO-000-R0”, bucha de aço para fixação do tirante a laje.

Resposta: Atendido.

7. Por se tratar de unidades instaladas em áreas remotas, não seria necessária a previsão de instalação de câmeras de monitoramento “Sistema de CFTV”, para garantir uma melhor segurança da área?

Resposta: O projeto de CFTV não estava incluído no escopo da OS.

8. É importante ressaltar que os quantitativos informados e as descrições dos materiais a serem utilizados na Memória de Cálculo “S25006-UBS_IN1-CAB-MC-001-R0”, e em Planilha Orçamentaria “S25006-UBS_IN1-PLO-000-R0”, são de responsabilidade do Profissional / Empresa contratada pela elaboração dos projetos.

Resposta: Ciente

Mayrthon Paulo Costa Júnior
Diretor Técnico